RZP.271.54.2026 Łańcut, dnia 17.11.2026 r.

WYJAŚNIENIA I

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym o udzielenie zamówienia publicznego pn. BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORLIK W MIEJSCOWOŚCI ALBIGOWA

W odpowiedzi na pytania jakie wpłynęły do Zamawiającego dotyczące ww. postępowania zamieszczam ich treść wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:
W związku z zapisami dokumentacji przetargowej, zgodnie z którymi wymagany jest podkład ekologiczny PP/PE – w 100% poliolefinowy, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozwiązania równoważnego w postaci **podkładu ekologicznego Ecogreen, wykonanego w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu (recyklingowany termoplastyczny)**.
Proponowane rozwiązanie stanowi alternatywę dla wskazanego w dokumentacji podkładu PP/PE i charakteryzuje się następującymi właściwościami:

- **Aspekt ekologiczny** – wykorzystanie materiału pochodzącego w 100% z recyklingu przyczynia się do ograniczenia ilości odpadów oraz wspiera gospodarkę o obiegu zamkniętym. Możliwość ponownego przetworzenia materiału po zakończeniu eksploatacji zależy od jego składu i dostępnej technologii recyklingu.
- **Wysoka przepuszczalność wody** – konstrukcja podkładu umożliwia sprawne odprowadzanie wody, ograniczając ryzyko powstawania zastoisk wodnych i sprzyjając szybszemu przywróceniu boiska do użytkowania po opadach.
- **Bezpieczeństwo użytkowania** – materiał może być stosowany pod warunkiem spełnienia wymaganych norm i kryteriów bezpieczeństwa, w tym dotyczących zawartości substancji szkodliwych.
- **Trwałość** – odporność na warunki atmosferyczne oraz intensywną eksploatację, zgodnie z parametrami technicznymi produktu.
- **Łatwość montażu** – korzystna masa i elastyczność materiału mogą ułatwiać transport oraz instalację podkładu.

Mając na uwadze powyższe, prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści zastosowanie podkładu ekologicznego Ecogreen, wykonanego w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu, jako rozwiązania równoważnego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza traw na podkładzie innym niż określony w parametrach wskazanych w SWZ.

Gmina Łańcut
ul. Adama Mickiewicza 2a,
37-100 Łańcut
www.gminalancut.pl

Sprawę prowadzi: Martyna Kluz
tel.: 17 225 68 09
e-mail: m.kluz@gminalancut.pl

Pytanie 2:

Prosimy o dopuszczenie produktu równoważnego dla trawy syntetycznej tkanej – tj. trawy produkowanej metodą tuftowania?

Uzasadnienie :

Trawy produkowane metodą tkania są bardzo drogim produktem i w żaden sposób nie przekłada się to na jakość wyprodukowanej trawy.

Nadmieniamy, że metoda produkcji trawy w żaden sposób nie ma wpływu na sprężystość, trwałość czy też amortyzację boiska.

95% producentów nawierzchni jako technologię produkcji przyjmuję metodę tuftowania. Trawy te instalowane są na całym świecie i przechodzą wszystkie badania w kierunku jakości przewidziane dla konkretnych typów trawy.

Metoda tuftowania używana jest przez większość producentów nawierzchni syntetycznych, produkty wykonane tą metodą zostały zainstalowane na setkach obiektów na całym świecie.

Podkreślamy, że trawa tuftowana posiada co najmniej tożsame parametry użytkowe, wytrzymałościowe i jakościowe niż trawa tkana, a ponadto jest znacznie tańsza.

Odpowiedź:

Zamawiający określił minimalne parametry dla trawy syntetycznej w SWZ. Zamawiający nie wskazał metody produkcji trawy syntetycznej.

Treść odpowiedzi na pytania wykonawców udzielona w trybie przepisów ustawy Pzp stanowi integralną część SWZ i ocena ofert wykonawców winna dokonywać się z uwzględnieniem wyjaśnień i zmian specyfikacji dokonanych w ramach udzielonych odpowiedzi (zob. wyrok z dnia 28 sierpnia 2018 r., KIO 1615/18).

Z up. Wójta
Agnieszka Szpytma
Z-ca Wójta