Zasilenie budynku w wodę z projektowanej zewnętrznej instalacji wody a dalej z istniejącego przyłącza wodociągowgo

Zestaw hydroforowy na cele socjalne i ppoż.
Punkt pracy:
Qppoż = 2,00 dm3/s,
Qsoc = 1,72 dm3/s,
H = 3,0 bar
p=3,5 bar
Wymagana certyfikacja CNBOP.
Wraz z wykonaniem zasilania kablem
ppoż. z przed wyłącznika głównego prądu
wg. projektu b. elektrycznej
Dobrano zestaw 2-pompowy (układ 1 praca + 1 rezerwa).
Moc nominalna 1 pompy 2,20 kW, wymagane jest zapewnienie mocy elektrycznej dla wszystkich pomp. Sterowanie przetwornicą ciśnienia.

Włączenie w istniejąca instalację kanalizacji sanitarnej

Zasilenie w CWU z istniejącego węzła ciepła

Włączenie w istniejąca instalację kanalizacji sanitarnej

Włączenie w istniejąca instalację kanalizacji sanitarnej

Włączenie w istniejąca instalację kanalizacji sanitarnej