


LEGENDA

- projektowany przewód instalacji C.O.
- projektowany przewód instalacji C.O. z izolacją oznaczonych elementów, wykonać zgodnie z projektem izolacji
- projektowany przewód instalacji C.O. z izolacją oznaczonych elementów, wykonać zgodnie z projektem zapewnienia ciągłości

CO1 ● - Przełożenie pion instalacji C.O.

28 x 2,0 - rura instalacji stalowa o gr. ścianki
DN 25 - średnica nominalna w [mm]



- Tw. wym. stalowy - kołnierzowy grzejnik z zasilaniem dolnym, z zaworem odcinającym i zaworem termostatycznym z nastawą wstępną
- Tw. wym. miedziany - kołnierzowy grzejnik z zasilaniem dolnym, z zaworem odcinającym i zaworem termostatycznym z nastawą wstępną
- Tw. wym. stalowy - Przyłączenie grzejnik bocznikowy (drabinka) z zaworem odcinającym i zaworem termostatycznym z nastawą wstępną

UWAGI:

Wszystkie nieopisane średn. C.O.:

Wszystkie piony i podejścia do grzejników nie ocieplać

1. Należy zdemontować armaturę odcinającą instalacji wodociągowej i zabezpieczyć.
2. Podejścia do przyłączeń przewodów w kruszbach kotłowych w studzie kotłowni.
3. Przejścia instalacji przez ściany oddzielenia p.poż należy wykonać poprzez zastosowanie przejść ogniochronnych.
4. Przejścia instalacji przez ściany wodne, na osie ciągłości tychże należy zastosować zawór przelewy.
5. Podejścia konstrukcyjne układać za opaskami min. 2%.
6. Przejścia instalacji przez ściany oddzielenia p.poż należy odpowiednio zabezpieczyć izolacyjnie.
7. Podejścia do przyłączeń parterowych złożyć na 3m należy wyprzedzić w kierunku przyłączy.
8. Należy wykonać następnie odkuciu przewodów po demontażu starych grzejników, zamurowanie bruzd po rurach, uzupełnienie płytek i posadzek i tynków należy całość miejsc tynkarskich, wyjątkiem bruzd, wykonać tynkiem wapiennym przez pragnięta budowlane należy wykonać w ruchu pionowych.
10. Przejścia przewodów przez warstwy podłogowe należy dokładnie uszczelnić.
11. Wszystkie należy rozpoznać tężnie z opisem technicznym.
12. W całym obowiązuje wykonawcy jednej części instalacji należy wykonać wszystkie przewody wodne, przed wykonaniem należy przystąpić części instalacji należy do zamek, prac i naturalnie należy zamek przewodzić uchylenie w ruchu należy w do tymczasowo odbiory, oraz wykonać wszystkie przewody wodne, przed wykonaniem należy naprawić instalacji oraz energia elektryczna potrzebna do uruchomienia instalacji.
13. Wszystkie zastosowane materiały do wykonania instalacji powinny posiadać aprobaty techniczne.
14. Wszystkie prace wykonywane wszystkich instalacji należy przed przy zachowaniu obowiązujących norm, przestrzegać oraz ogólnie do sztuki budowlanej.
15. Wszystkie elementy wyposażenia należy ogrzać z projektowym.

ZAK. WYKONA.	P.P.U. MAKRO MARIUSZ CHOTKO ul. Kazimierza Chodynki 30, 87-300 Brodnica
TEMAT	**PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA z filią przy ZESPOŁU SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w JASTRZĘBIU-ZDROJU-II PIĘTRO**
TYM. PROJEKTU	**WENTYLACJA + ins.hydrant z CO.**
BRANŻA	**CO**
ADRES	**87-100 Rubinsko, nr ewid.dz 256/6, obr ewid 0021 Rubinsko**
INWESTOR	**MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ Rubinsko, ul. Rubinsko 8, 87-100 Rubinsko**
DATA	**LISTOPAD 2025**
Sporządził	**MGR INŻ. MARIUSZ CHOTKO**
	AUTORZY
	Projektant mgr inż Dariusz Nowacki UZ/0763/PWBO/11 Sprawdzający mgr inż Mariusz Chotko UZ/0763/PWBO/11
	RYS. S16