Puławy, dnia 16.09.2026 r.

Numer referencyjny: **IF.271.1.12.2026**

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn. ***„Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2519L w miejscowości Bronowice – etap II”***

A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, **Zamawiający:** Gmina Puławy, ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy, woj. lubelskie, **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia** (SWZ), **wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie z dnia 10.09.2026 r.

Pytanie 1

Dotyczy: IF.271.1.12.2026 IF.271.1.12.2026 Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2519L w miejscowości Bronowice – etap II wnosimy o dopuszczenie w postępowaniu możliwości zastosowania słupów kompozytowych jako rozwiązania równoważnego w stosunku do słupów stalowych. Prośba ta podyktowana jest przede wszystkim dążeniem do zapewnienia pełnej konkurencyjności postępowania oraz uniknięcia potencjalnych ograniczeń technologicznych, które mogłyby prowadzić do niezamierzonego preferowania określonego rodzaju materiału lub producenta. Dopuszczenie rozwiązań równoważnych, spełniających wymagania techniczne i normatywne, jest zgodne z zasadą równego traktowania wykonawców oraz efektywnego wydatkowania środków. Słupy oświetleniowe wykonane z kompozytu polimerowego stanowią nowoczesne rozwiązanie inżynieryjne, które z powodzeniem stosowane jest w wielu inwestycjach infrastrukturalnych w Polsce i w Europie, zarówno w systemach oświetlenia drogowego, terenowego, instalacjach teletechnicznych jak i w systemach monitoringu. Oferowane przez firmę kompozytowe słupy oświetleniowe: - spełniają wymagania obowiązujących norm europejskich i krajowych; - posiadają deklaracje właściwości użytkowych oraz wymagane certyfikaty; Dodatkowo rozwiązanie to charakteryzuje się szeregiem istotnych zalet eksploatacyjnych, które mogą przynieść Zamawiającemu wymierne korzyści techniczne i ekonomiczne: - pełna odporność na korozję, co eliminuje konieczność zabezpieczeń antykorozyjnych i znacząco wydłuża okres użytkowania; - brak konieczności stosowania powłok ochronnych i prowadzenia kosztownych prac konserwacyjnych; - wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych, w tym wilgoci, soli oraz promieniowania UV; - bardzo dobre właściwości dielektryczne, zwiększające bezpieczeństwo użytkowania infrastruktury; - niższa masa własna, ułatwiająca transport i montaż, a tym samym ograniczająca koszty logistyczne i instalacyjne; - długa żywotność przy znacząco niższych kosztach utrzymania w całym cyklu eksploatacji. Warto również podkreślić, że kompozytowe słupy oświetleniowe firmy stanowią rozwiązanie coraz szerzej stosowane w nowoczesnej

infrastrukturze technicznej, szczególnie w miejscach narażonych na działanie agresywnego środowiska lub wymagających ograniczenia kosztów utrzymania w długim okresie. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w niniejszym postępowaniu słupów oświetleniowych wykonanych z materiałów kompozytowych jako rozwiązania równoważnego, spełniającego wymagania techniczne i użytkowe określone w dokumentacji postępowania. Liczymy, że dopuszczenie powyższego rozwiązania przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności postępowania oraz umożliwi Zamawiającemu wybór oferty najkorzystniejszej zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów oświetleniowych wykonanych z materiałów kompozytowych pod warunkiem, że będą one spełniały wszystkie wymagania określone w dokumentacji postępowania, obowiązujących przepisach prawa, normach oraz posiadały wymagane deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, itp.

Pytanie z dnia 11.09.2026 r.

Pytanie 2

W dokumentacji projektowej przewidziano zastosowanie stalowych słupów o wysokości 9,0 m, wyposażonych w wysięgnik o długości 1,0 m. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie słupa stalowego o wysokości 8,0 m, wyposażonego w wysięgnik z podwyższeniem o wysokości 1,0 m, w sposób zapewniający uzyskanie wymaganej, projektowanej wysokości zawieszenia oprawy na poziomie 9,0 m?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający **nie dopuszcza** zastosowania słupa stalowego o wysokości 8,0 m z wysięgnikiem z podwyższeniem o wysokości 1,0 m.

B. Pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

C. Powyższa odpowiedź nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

WÓ JT GMINY PUŁAWY
/-/
mgr Kamil Lewandowski