Siennica Różana, 27 lipca 2026 r.

GK.271.6.2026

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIA

treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą **„Wzmocnienie potencjału turystycznego obszaru MOF Krasnegostawu poprzez stworzenie i modernizację sieci atrakcji turystycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą"**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2026, poz. 793) w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez uczestników postępowania w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający: Gmina Siennica Różana udziela następujących odpowiedzi:

Wykonawca 1
Pytanie 1:
Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie załączników dla Zadania nr 1, w części rysunkowej, w szczególności: Z-07, Z08, Z-09, Z-10, Z-12.
Odpowiedź
Rysunki w załączeniu

Pytanie 2
Czy na obiekcie znajduje się już rejestrator, switch PoE i szafa, do których należy podłączyć nowe kamery? Jeżeli tak, proszę o podanie modeli lub przesłanie zdjęć urządzeń.
Odpowiedź
Tak, na obiekcie znajduje się już infrastruktura, do której należy podłączyć nowe urządzenia. W skład istniejącego zestawu wchodzi rejestrator sieciowy 32-kanałowy Fortec, model FL-IPR-4K32-8 oraz 3 przełączniki (switche) model FL-HT812. Należy uwzględnić, że obecnie wszystkie porty w przełącznikach są zajęte. W związku z tym Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej przed terminem składania ofert, aby specjalista ze strony Wykonawcy mógł osobiście ocenić stan techniczny infrastruktury oraz możliwości wpięcia nowych kamer.

Pytanie 3
Dokumentacja przewiduje pięć kamer 2 Mpx i jedną kamerę 4 Mpx. Czy można zastosować sześć kamer 4 Mpx, zgodnie z obecnym standardem?
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie sześciu kamer o rozdzielczości 4 Mpx. Zmiana ta jest możliwa pod warunkiem zachowania pełnej funkcjonalności i standardów technicznych określonych dla całego systemu monitoringu CCTV.

Pytanie 4

Czy są wymagane konkretne modele lub dodatkowe parametry kamer?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga konkretnych modeli kamer od wybranych producentów. Najważniejszym wymogiem technicznym jest ich pełna kompatybilność z istniejącym systemem, w szczególności z rejestratorem Fortec FL-IPR-4K32-8.

Pytanie 5

Jaki ma być wymagany czas przechowywania nagrań?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje czasu przechowywania nagrań wynoszącego 30 dni. Jednakże ze względu na informację o zajętości wszystkich portów w istniejących switchach, niezbędna jest indywidualna ocena infrastruktury podczas wizji lokalnej, aby potwierdzić techniczne możliwości osiągnięcia tego parametru przy zakładanej liczbie i rozdzielczości kamer.

Pytanie 6

Projekt i przekroje zakłada zastosowanie modułów COREGRAVEL oraz żwirku 2/5 i 8/12, natomiast w przedmiarze jest nawierzchnia z tłucznia kamiennego gr. 7 cm. Którą wersję należy przyjąć w wycenie?

Odpowiedź

W wycenie należy przyjąć nawierzchnię z tłucznia kamiennego. Rozwiązanie to uzyskało oficjalną zgodę Konserwatora Zabytków i jest wersją obowiązującą dla tego zamówienia, zastępując inne warianty przewidziane w dokumentacji projektowej.

Signed by / Podpisano przez:

Leszek Waldemar Proskura

Date / Data: 2026-07-27 14:52