Ożarów Mazowiecki, dnia 17 lipca 2026 r.

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim
ul. Kolejowa 2
05-850 Ożarów Mazowiecki

Znak postępowania: RZP.271.26.2026

Do Wykonawców

UDZIELENIE WYJAŚNIEŃ I ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2026 r. poz. 793 ze zm.), dalej w treści jako: ,,ustawa Pzp'' przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami w prowadzonym postępowaniu na: **„Wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki".**

I. Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań:

1. Zamawiający w rozdz. 2 „Materiały" Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej: „STWiORB") we fragmencie dot. wysięgników informuje, iż „Istniejące wysięgniki na słupach, na których wymieniana będzie oprawa nie są przewidziane w projekcie wymiana istniejącego wysięgnika należy oczyścić z rdzy do stanu St-2 i pokryć powłokami malarskimi z zewnątrz rur, stosując farby antykorozyjne wieloskładnikowe do jednokrotnego malowania". Prosimy o informację czy ze względu na ogólny charakter wskazanego dokumenty Zamawiający będzie wymagać wymiany bądź malowania istniejących wysięgników. Jeśli tak, to prosimy o dokładne podanie ich ilości do wymiany oraz do malowania, gdyż ma to istotny wpływ na cenę ofertową.

   Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że na potrzeby sporządzenia oferty Wykonawca powinien przyjąć, iż wszystkie istniejące wysięgniki objęte zakresem zamówienia podlegają oczyszczeniu z rdzy do stopnia St-2 oraz zabezpieczeniu antykorozyjnemu poprzez pokrycie powłokami malarskimi, zgodnie z wymaganiami określonymi w STWiORB.

   Jednocześnie Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć wszystkie wysięgniki objęte przedmiotem zamówienia.

2. Czy Zamawiający w rodz. VI Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia wskazuje wymóg wykonania pomiarów natężenia oświetlenia przed odbiorem końcowym. Prosimy o potwierdzenie, że wskazane pomiary należy wykonać wyłącznie dla przęseł charakterystycznych tj.: określonych sytuacji drogowych zgodnie z obliczeniami fotometrycznymi.

   Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że pomiary natężenia oświetlenia wymagane przed odbiorem końcowym należy wykonać wyłącznie dla przęseł charakterystycznych, tj. reprezentatywnych sytuacji drogowych określonych w obliczeniach fotometrycznych.

   Zakres pomiarów powinien być zgodny z obowiązującymi normami oraz stanowić potwierdzenie uzyskania wymaganych parametrów oświetleniowych dla przyjętych rozwiązań projektowych.

3. Zamawiający w pkt. 11.2 ppkt. 2 lit. f SWZ wskazuje wymóg dostarczenia wraz z ofertą kart katalogowych, certyfikatów, licencji ENEC lub certyfikatów typu 5 w nadzorze. Prosimy o podanie wymaganych do przedstawienia certyfikatów. Czy Zamawiający pisząc o certyfikatach i licencji ENEC miał na myśli wymóg dostarczenia certyfikatów ENEC dla oferowanych opraw?

   Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zapis pkt 11.2 ppkt 2 lit. f SWZ dotyczy dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane oprawy oświetleniowe wymagań określonych w dokumentacji postępowania.

   Zamawiający potwierdza, że przez wskazane w SWZ certyfikaty i licencję ENEC rozumie certyfikat ENEC lub równoważny certyfikat typu 5 wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą, potwierdzający zgodność oferowanych opraw oświetleniowych z właściwymi normami oraz objęcie ich stałym nadzorem nad procesem produkcji.

   Zamawiający dopuści również dokumenty równoważne, potwierdzające spełnienie ww. wymagań, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Zamawiający w pkt. 23.7 ppkt. 4 SWZ wskazuje wymóg przedłożenia przed podpisaniem umowy upoważnienia wydanego przez PGE Dystrybucja S.A. do samodopuszczeń do wykonywania prac pod napięciem przy Urządzeniach NN eksploatowanych przez Rejon Energetyczny Pruszków. Prosimy o informację na jakiej podstawie wymagane jest przedstawienie takiego dokumentu, jeśli właścicielem wymienianych opraw jest Gmina?

   Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wymóg przedłożenia przed podpisaniem umowy upoważnienia wydanego przez PGE Dystrybucja S.A. do samodopuszczeń do wykonywania prac pod napięciem przy

urządzeniach nN eksploatowanych przez Rejon Energetyczny Pruszków został wprowadzony w celu zapewnienia bezpiecznej i sprawnej realizacji przedmiotu zamówienia.

Pomimo że właścicielem opraw oświetleniowych jest Gmina jak również niektóre oprawy są na wspólnej sieci tj. linii abonencko – oświetleniowej. Część prac związanych z realizacją zamówienia będzie wykonywana na urządzeniach lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie, pozostających w eksploatacji Operatora Systemu Dystrybucyjnego – PGE Dystrybucja S.A. W takich przypadkach wykonywanie prac wymaga spełnienia wymagań organizacyjnych i eksploatacyjnych określonych przez właściwego OSD.

W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje wymóg określony w pkt 23.7 ppkt 4 SWZ.

II. Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp informuje także o modyfikacji treści SWZ oraz załączników w poniższym zakresie:

- **<u>Zamawiający dodaje pkt 4.25 SWZ o treści:</u>**
  ,,4.25 Zamawiający wymaga, aby oferowane świadczenie, w tym wszystkie produkty ICT, usługi ICT oraz procesy ICT wykorzystywane do realizacji zamówienia, zarówno jako elementy główne, jak i komponenty, elementy środowiska świadczenia usługi lub rozwiązania towarzyszące, nie obejmowało:
  1) *produktów ICT, usług ICT lub procesów ICT wskazanych w rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, stwierdzającej ich negatywny wpływ na podstawowy interes bezpieczeństwa państwa;*
  2) *produktu ICT, którego typ został określony w decyzji w sprawie uznania dostawcy za dostawcę wysokiego ryzyka, o której mowa w art. 67b ust. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, ani usług ICT lub procesów ICT określonych w tej decyzji.*

  Niespełnienie powyższego wymagania skutkuje odrzuceniem oferty odpowiednio na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 17 albo pkt 19 ustawy Pzp."
- **<u>w konsekwencji powyższego Zamawiający dodaje pkt 11.2 ppkt 2 lit. g o treści:</u>**
  *,, **g**. **Oświadczenie**, z którego wynika, że złożona oferta w zakresie urządzeń i rozwiązań ICT nie obejmuje:*
  - *produktów ICT, usług ICT lub procesów ICT wskazanych w rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa stwierdzającej ich negatywny wpływ na interes bezpieczeństwa państwa,*

- *produktu ICT, którego typ został określony w decyzji w sprawie uznania dostawcy za dostawcę wysokiego ryzyka, o której mowa w art. 67b ust. 15 tej ustawy, ani usług ICT, ani procesu ICT określonych w tej decyzji*

wraz z ***wykazem Urządzeń i Rozwiązań ICT*** *wykorzystywanych przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia*
Minimalna zawartość wykazu:

- *wskazanie: produkt ICT/usługa ICT/proces ICT,*
- *nazwa rozwiązania,*
- *producent/dostawca/usługodawca,*
- *typ/model/wersja/wariant – jeżeli dotyczy,*
- *rola elementu w zamówieniu.*

Wymagana forma:
Wykaz musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. Niezłożenie oświadczenia skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Dokument ten będzie załącznikiem Nr 6 do oferty.”
Na skutek powyższego Zamawiający dodaje wzór załącznika w przedmiocie oświadczenia i wykazu ICT.”
Na okoliczność powyższego modyfikacji ulega także wzór umowy w zakresie dodania zapisów odnośnie wymogów związanych z ICT – dodano we Wzorze umowy § 13 oraz ujednolicono jej wersję – wg zał. nr 2 do tego pisma.

- Zamawiający wykreśla zapis zawarty w pkt. 22.1 ppkt 2 na skutek czego traci on moc obowiązującą.

- Zamawiający modyfikuje zapis pkt. 4.6, który otrzymuje nowe brzmienie: *„Do Wykonawcy należy demontaż starych gniazd bezpiecznikowych, opraw oświetleniowych wraz z ich utylizacją/prawidłowym zagospodarowaniem odpadów. Wykonawca dokona utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa”*,

- Zamawiający modyfikuje zapis pkt. 4.12, który otrzymuje nowe brzmienie: *„Do wykonawcy należy także zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia robót będących przedmiotem zamówienia.”*

- Zamawiający modyfikuje zapis §1 ust. 4 wzoru umowy, który otrzymuje nowe brzmienie:

,,Do Wykonawcy należy także:

1) *demontaż starych gniazd bezpiecznikowych, opraw oświetleniowych wraz z ich utylizacją/prawidłowym zagospodarowaniem odpadów. Wykonawca dokona utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,*
2) *zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia robót będących przedmiotem zamówienia.''*

III. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 - ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia termin składania ofert z dnia 13.05.2026 r. na dzień **28.07.2026 r**. Godziny składania ofert: 11.00 i otwarcia ofert: 12.00 pozostają bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu przez okres 30 dni liczony jest od dnia składania ofert tzn. do dnia **26.08.2026 r.**

Wadium w wysokości: **5.000,00 zł** należy wnieść w jednej z form podanych w art. 97 ust. 7 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych przed upływem terminu składania ofert na pełny okres związania ofertą.

Załącznik:

1. Oświadczenie ICT,
2. Ujednolicona wersja umowy,
3. Oświadczenie z art. 125 ustawy Pzp – zmodyfikowane.

Otrzymują:

1. Wykonawcy
2. a/a

Burmistrz

/-/ Paweł Kanclerz