Numer referencyjny:ZPI.271.1.5.2026 Szastarka, dnia 16.07.2026 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Szastarka
ul. Lubelska 17
23-225 Szastarka

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r. poz.1320) pn: **„Modernizacja (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Blinów Drugi oraz Majdan - Obleszcze na działkach nr ewid. 940, 344 i 376". Postępowanie w podziale na dwie części.** Inwestycja jest realizowana z udziałem środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego - Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

I.

Zamawiający przekazuje treść pytań/ wniosków od Wykonawców oraz wyjaśnienia Zamawiającego:

1. Dot. Cz. 1 Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Blinów Drugi na działce nr ewid. 940. Czy Zamawiający dopuści wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W, zamiast AC 11W?

   Odpowiedź:
   Tak. Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W.

2. Dot. Cz. 1 Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Blinów Drugi na działce nr ewid. 940. Prosimy o uwzględnienie w przedmiarze pozycji dot. zamontowania 2 szt. znaków drogowych na słupkach z rur stalowych o śr. wew. 50 mm zgodnie z PSOR.

   Odpowiedź:
   Zgodnie z pkt 14 SWZ przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy. Cenę ofertową należy skalkulować na podstawie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz wzoru umowy.

3. Dot. Cz. 1 Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Blinów Drugi na działce nr ewid. 940. Czy Zamawiający dopuści wykonanie pobocza z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 dolomitowe zamiast Gabro?

   Odpowiedź:
   Tak. Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa dolomitowego frakcji 0/31,5. Wskazanie kruszywa Gabro w specyfikacji nastąpiło omyłkowo.

4. Dot. Cz. 1 Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Blinów Drugi na działce nr ewid. 940. Czy Wykonawca powinien w swojej wycenie uwzględniać wykonanie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z zapisami umowy § 4 ust. 1 pkt. 49) i 50).

   Odpowiedź:
   Tak. Koszty te należy uwzględnić w cenie ofertowej.

5. Dot. Cz. 2 Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Majdan - Obleszcze na działce nr ewid. 334 i 376. Prosimy o dołączenie STWiORB.

Odpowiedź:

W załączeniu przekazuje się STWiORB. Dokument obejmuje modernizację (przebudowę) kilku dróg, w tym drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Majdan–Obleszcze, i obowiązuje w zakresie dotyczącym tej inwestycji.

6. Dot. Cz. 2 Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Majdan - Obleszcze na działce nr ewid. 334 i 376. Czy Wykonawca powinien w swojej wycenie uwzględniać wykonanie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z zapisami umowy § 4 ust. 1 pkt. 49) i 50).

Odpowiedź:

Tak. Koszty te należy uwzględnić w cenie ofertowej.

7. Dot. Cz. 2 Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Majdan - Obleszcze na działce nr ewid. 334 i 376. Prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnię bitumiczną należy wykonać na odcinku dł. 480 m i szer. 3,5 m.

Odpowiedź:

Tak. Nawierzchnię bitumiczną należy wykonać na odcinku dł. 480 m i szer. 3,5 m, wraz z wyszerzeniem przy cmentarzu oraz dwoma zjazdami o nawierzchni bitumicznej.

8. Dot. Cz. 2 Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Majdan - Obleszcze na działce nr ewid. 334 i 376. Czy Zamawiający dopuści wykonanie warstwy wyrównawczej oraz warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W, zamiast AC 11W?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści wykonanie warstwy wyrównawczej oraz warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W zamiast AC 11W.

9. Dot. Cz. 2 Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Majdan - Obleszcze na działce nr ewid. 334 i 376. Czy Zamawiający dopuści wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S zamiast AC 8S?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuści wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S zamiast AC 8S.

10. Dot. Cz. 2 Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Majdan - Obleszcze na działce nr ewid. 334 i 376. Prosimy o potwierdzenie wykonania poboczy: podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm oraz nawierzchni powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5,5/8, zgodnie z przedmiarem poz. 7,8, ponieważ w dokumentacji nie ma wzmianki.

Odpowiedź:

Tak, do zakresu zamówienia należy wykonanie poboczy z podbudową z kruszywa łamanego gr. 15 cm oraz nawierzchnią powierzchniowo utrwaloną grysami frakcji 2/5,5/8.

11. Dot. Cz. 2 Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Majdan - Obleszcze na działce nr ewid. 334 i 376. Prosimy o dołączenie PSOR.

Odpowiedź:

W załączeniu przekazuje się Projekt Stałej Organizacji Ruchu.

II.

Zamawiający działając zgodnie art. 286 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że **przedłuża termin składania i otwarcia ofert. Zmianie ulega także termin związania ofertą.**

Nowe terminy są następujące:

- termin składania ofert: 22.07.2026 do godz. 12:00
- termin otwarcia ofert: 22.07.2026 r. o godz. 12:30
- termin związania ofertą: 20.08.2026 r.

W związku z powyższym pkt 13.5., 13.6. i 13.8. Specyfikacji Warunków Zamówienia otrzymują brzmienie:

Punkt 13.5. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 22.07.2026 r. do godz. 12:00. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie e-Zamówienia. Celem weryfikacji czy proces zakończył się pozytywnie można pobrać potwierdzenia przyjęcia i odbioru dokumentu, tzw. Elektroniczne Potwierdzenie Przyjęcia (EPP) i Elektroniczne Potwierdzenie Otrzymania (EPO).

Punkt 13.6. Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.07.2026 r. o godzinie 12:30 przy wykorzystaniu Platformy e-Zamówienia.

Punkt 13.8. Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 20.08.2026 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Wójt Gminy Szastarka
(-)
Elżbieta Kowalczyk