ZP.271.16.2026 Załącznik nr 6 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje:

I. **Dostawa oraz montaż nowego, fabrycznie kompletnego i uruchomionego agregatu prądotwórczego o mocy znamionowej od 30 do 35 kW (min. 38 kVA) z automatyką SZR (Samoczynne Załączanie Rezerwy) i pełną stabilizacją napięcia.**

1) Wymagania techniczne i parametry minimalne urządzenia:
   a) moc znamionowa: od 30 do 35 kW / od 38 do 43 kVA,
   b) moc maksymalna: od 33 do 40 kW,
   c) napięcie wyjściowe: 400 V / 230 V,
   d) ilość faz: 3,
   e) układ sterowania: Samoczynne Załączanie Rezerwy (SZR) – musi zapewniać automatyczne wykrywanie zaniku lub niedopuszczalnego obniżenia napięcia sieciowego, automatyczny rozruch agregatu, przełączenie zasilania odbiorów na źródło rezerwowe oraz automatyczny powrót na zasilanie podstawowe po powrocie parametrów sieci do wartości prawidłowych,
   f) stabilizacja napięcia: Automatyczny regulator napięcia (AVR) zapewniający stabilizację napięcia wyjściowego w zakresie nie większym niż ±2%,
   g) obudowa: agregat w obudowie wyciszonej (dźwiękoszczelnej) przystosowanej do pracy na zewnątrz (odpornej na warunki atmosferyczne),
   h) wyposażenie dodatkowe: grzałka bloku silnika (ułatwiająca rozruch w niskich temperaturach), układ ładowania akumulatorów, zabezpieczenie przed pracą bez oleju.
2) Urządzenie musi spełniać wymagania wszystkich mających zastosowanie przepisów prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego dotyczących oferowanego zespołu prądotwórczego, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa maszyn, kompatybilności elektromagnetycznej, bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego, emisji hałasu oraz emisji substancji zanieczyszczających do powietrza, w zakresie, w jakim przepisy te mają zastosowanie do oferowanego urządzenia. W szczególności urządzenie musi spełniać wymagania wynikające z:
   a) przepisów Unii Europejskiej dotyczących maszyn, mających zastosowanie do oferowanego urządzenia w dniu jego wprowadzenia do obrotu lub oddania do użytkowania, w tym – w okresie obowiązywania przepisów przejściowych – dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn oraz, po rozpoczęciu jej stosowania, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1230 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie maszyn;
   b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, w zakresie, w jakim ma zastosowanie;
   c) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, w zakresie, w jakim ma zastosowanie;

d) dyrektywy 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń, z późniejszymi zmianami, w zakresie, w jakim ma zastosowanie do oferowanego urządzenia.

3) Agregat prądotwórczy musi być zaprojektowany, wykonany i przebadany zgodnie z właściwymi, mającymi zastosowanie normami technicznymi, w szczególności:
   a) PN-EN ISO 8528-1:2018 lub normą równoważną – w zakresie zastosowania, mocy znamionowych i parametrów pracy zespołów prądotwórczych napędzanych tłokowym silnikiem spalinowym;
   b) PN-EN ISO 8528-13 lub normą równoważną – w zakresie wymagań bezpieczeństwa dotyczących zespołów prądotwórczych;
   c) aktualną, mającą zastosowanie normą PN-EN ISO 3744 lub normą równoważną – w zakresie metod wyznaczania poziomów mocy akustycznej urządzeń i warunków pomiaru hałasu.
4) Zakres prac i dostawy po stronie Wykonawcy:
   a) Dostawa urządzenia na miejsce: Przepompowania wód opadowych, ul. Dolna, Kargowa – działka 710/1 obręb Kargowa. Wykonanie przez Wykonawcę wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego posadowienia agregatu (podłoże przygotowane przez Zamawiającego) i podłączenie do istniejącej instalacji elektrycznej.
   b) Uzupełnienie zbiorników urządzenia płynami eksploatacyjnymi (olej silnikowy, płyn chłodniczy, paliwo w agregacie na wykonanie co najmniej 2 godzin testów).
   c) Przeprowadzenie prób obciążeniowych i rozruchowych.
   d) Przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi urządzenia i sterownika.
5) Wymagania formalne i gwarancyjne:
   a) Urządzenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane i wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku.
   b) Gwarancja min. 24 miesiące. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie, bez odrębnego wynagrodzenia, do zapewnienia wykonywania przeglądów serwisowych, niezbędnych w celu zachowania gwarancji. Koszty z tym związane należy uwzględnić w cenie ofertowej.
   c) Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach nie gorszych niż uszkodzone.
   d) Do urządzenia należy dołączyć pełną dokumentację w języku polskim (Instrukcja obsługi, Książka Gwarancyjna, Schemat elektryczny) oraz deklarację zgodności UE.

II. Dostawa oraz montaż nowego, fabrycznie kompletnego i uruchomionego agregatu prądotwórczego o mocy znamionowej od 40 do 44 kW (min. 50 kVA) z automatyką SZR (Samoczynne Załączanie Rezerwy) i pełną stabilizacją napięcia.

1) Wymagania techniczne i parametry minimalne urządzenia:
   a) moc znamionowa: od 40 do 44 kW / od 50 do 55 kVA,
   b) moc maksymalna: od 44 do 48 kW,
   c) napięcie wyjściowe: 400 V / 230 V,
   d) ilość faz: 3,
   e) układ sterowania: Samoczynne Załączanie Rezerwy (SZR) – musi zapewniać automatyczne wykrywanie zaniku lub niedopuszczalnego obniżenia napięcia sieciowego,

automatyczny rozruch agregatu, przełączenie zasilania odbiorów na źródło rezerwowe oraz automatyczny powrót na zasilanie podstawowe po powrocie parametrów sieci do wartości prawidłowych,

f) stabilizacja napięcia: Automatyczny regulator napięcia (AVR) zapewniający stabilizację napięcia wyjściowego w zakresie nie większym niż ±2%,
g) obudowa: agregat w obudowie wyciszonej (dźwiękoszczelnej) przystosowanej do pracy na zewnątrz (odpornej na warunki atmosferyczne),
h) wyposażenie dodatkowe: grzałka bloku silnika (ułatwiająca rozruch w niskich temperaturach), układ ładowania akumulatorów, zabezpieczenie przed pracą bez oleju.

2) Urządzenie musi spełniać wymagania wszystkich mających zastosowanie przepisów prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego dotyczących oferowanego zespołu prądotwórczego, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa maszyn, kompatybilności elektromagnetycznej, bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego, emisji hałasu oraz emisji substancji zanieczyszczających do powietrza, w zakresie, w jakim przepisy te mają zastosowanie do oferowanego urządzenia. W szczególności urządzenie musi spełniać wymagania wynikające z:
   a) przepisów Unii Europejskiej dotyczących maszyn, mających zastosowanie do oferowanego urządzenia w dniu jego wprowadzenia do obrotu lub oddania do użytkowania, w tym – w okresie obowiązywania przepisów przejściowych – dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn oraz, po rozpoczęciu jej stosowania, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1230 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie maszyn;
   b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, w zakresie, w jakim ma zastosowanie;
   c) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, w zakresie, w jakim ma zastosowanie;
   d) dyrektywy 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń, z późniejszymi zmianami, w zakresie, w jakim ma zastosowanie do oferowanego urządzenia.

3) Agregat prądotwórczy musi być zaprojektowany, wykonany i przebadany zgodnie z właściwymi, mającymi zastosowanie normami technicznymi, w szczególności:
   a) PN-EN ISO 8528-1:2018 lub normą równoważną – w zakresie zastosowania, mocy znamionowych i parametrów pracy zespołów prądotwórczych napędzanych tłokowym silnikiem spalinowym;
   b) PN-EN ISO 8528-13 lub normą równoważną – w zakresie wymagań bezpieczeństwa dotyczących zespołów prądotwórczych;
   c) aktualną, mającą zastosowanie normą PN-EN ISO 3744 lub normą równoważną – w zakresie metod wyznaczania poziomów mocy akustycznej urządzeń i warunków pomiaru hałasu.

4) Zakres prac i dostawy po stronie Wykonawcy:

a) Dostawa urządzenia na miejsce: działka nr 289/4 obręb Smolno Wielkie. Wykonanie przez Wykonawcę wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego posadowienia agregatu (podłoże przygotowane przez Zamawiającego) i podłączenie do istniejącej instalacji elektrycznej.
b) Uzupełnienie zbiorników urządzenia płynami eksploatacyjnymi (olej silnikowy, płyn chłodniczy, paliwo w agregacie na wykonanie co najmniej 2 godzin testów).
c) Przeprowadzenie prób obciążeniowych i rozruchowych.
d) Przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi urządzenia i sterownika.

5) Wymagania formalne i gwarancyjne:
a) Urządzenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane i wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku.
b) Gwarancja min. 24 miesiące. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie, bez odrębnego wynagrodzenia, do zapewnienia wykonywania przeglądów serwisowych, niezbędnych w celu zachowania gwarancji. Koszty z tym związane należy uwzględnić w cenie ofertowej.
c) Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach nie gorszych niż uszkodzone.
d) Do urządzenia należy dołączyć pełną dokumentację w języku polskim (Instrukcja obsługi, Książka Gwarancyjna, Schemat elektryczny) oraz deklarację zgodności UE.

III. Dostawa oraz montaż nowego, fabrycznie kompletnego i uruchomionego agregatu prądotwórczego o mocy znamionowej od 25 do 30 kW (min. 31 kVA) z automatyką SZR (Samoczynne Załączanie Rezerwy) i pełną stabilizacją napięcia.

1) Wymagania techniczne i parametry minimalne urządzenia:
a) moc znamionowa: od 25 do 30 kW / od 31 do 35 kVA,
b) moc maksymalna: od 28 do 32 kW,
c) napięcie wyjściowe: 400 V / 230 V,
d) ilość faz: 3,
e) układ sterowania: Samoczynne Załączanie Rezerwy (SZR) – musi zapewniać automatyczne wykrywanie zaniku lub niedopuszczalnego obniżenia napięcia sieciowego, automatyczny rozruch agregatu, przełączenie zasilania odbiorów na źródło rezerwowe oraz automatyczny powrót na zasilanie podstawowe po powrocie parametrów sieci do wartości prawidłowych,
f) stabilizacja napięcia: Automatyczny regulator napięcia (AVR) zapewniający stabilizację napięcia wyjściowego w zakresie nie większym niż ±2%,
g) obudowa: agregat w obudowie wyciszonej (dźwiękoszczelnej) przystosowanej do pracy na zewnątrz (odpornej na warunki atmosferyczne),
h) wyposażenie dodatkowe: grzałka bloku silnika (ułatwiająca rozruch w niskich temperaturach), układ ładowania akumulatorów, zabezpieczenie przed pracą bez oleju.

2) Urządzenie musi spełniać wymagania wszystkich mających zastosowanie przepisów prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego dotyczących oferowanego zespołu prądotwórczego, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa maszyn, kompatybilności elektromagnetycznej, bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego, emisji hałasu oraz emisji substancji zanieczyszczających do powietrza, w zakresie, w jakim przepisy te mają zastosowanie

do oferowanego urządzenia. W szczególności urządzenie musi spełniać wymagania wynikające z:

a) przepisów Unii Europejskiej dotyczących maszyn, mających zastosowanie do oferowanego urządzenia w dniu jego wprowadzenia do obrotu lub oddania do użytkowania, w tym – w okresie obowiązywania przepisów przejściowych – dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn oraz, po rozpoczęciu jej stosowania, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1230 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie maszyn;
b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, w zakresie, w jakim ma zastosowanie;
c) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, w zakresie, w jakim ma zastosowanie;
d) dyrektywy 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń, z późniejszymi zmianami, w zakresie, w jakim ma zastosowanie do oferowanego urządzenia.

3) Agregat prądotwórczy musi być zaprojektowany, wykonany i przebadany zgodnie z właściwymi, mającymi zastosowanie normami technicznymi, w szczególności:
   a) PN-EN ISO 8528-1:2018 lub normą równoważną – w zakresie zastosowania, mocy znamionowych i parametrów pracy zespołów prądotwórczych napędzanych tłokowym silnikiem spalinowym;
   b) PN-EN ISO 8528-13 lub normą równoważną – w zakresie wymagań bezpieczeństwa dotyczących zespołów prądotwórczych;
   c) aktualną, mającą zastosowanie normą PN-EN ISO 3744 lub normą równoważną – w zakresie metod wyznaczania poziomów mocy akustycznej urządzeń i warunków pomiaru hałasu.
4) Zakres prac i dostawy po stronie Wykonawcy
   a) Dostawa urządzenia na miejsce: działka 150/2 obręb Dąbrówka, gmina Kargowa. Wykonanie przez Wykonawcę wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego posadowienia agregatu (podłoże przygotowane przez Zamawiającego) i podłączenie do istniejącej instalacji elektrycznej.
   b) Uzupełnienie zbiorników urządzenia płynami eksploatacyjnymi (olej silnikowy, płyn chłodniczy, paliwo w agregacie na wykonanie co najmniej 2 godzin testów).
   c) Przeprowadzenie prób obciążeniowych i rozruchowych.
   d) Przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi urządzenia i sterownika.
5) Wymagania formalne i gwarancyjne
   a) Urządzenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane i wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku.
   b) Gwarancja min. 24 miesiące. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie, bez odrębnego wynagrodzenia, do zapewnienia wykonywania przeglądów serwisowych, niezbędnych w celu zachowania gwarancji. Koszty z tym związane należy uwzględnić w cenie ofertowej.

c) Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach nie gorszych niż uszkodzone.
d) Do urządzenia należy dołączyć pełną dokumentację w języku polskim (Instrukcja obsługi, Książka Gwarancyjna, Schemat elektryczny) oraz deklarację zgodności UE.

IV. Dostawa fabrycznie kompletnego i uruchomionego mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy znamionowej od 40 do 70 kW z automatyką SZR (Samoczynne Załączanie Rezerwy) i pełną stabilizacją napięcia.

1) Wymagania techniczne i parametry minimalne urządzenia:
   a) moc znamionowa: od 40 do 70 kW / od 50 do 88 kVA,
   b) moc maksymalna: od 44 do 74 kW,
   c) napięcie wyjściowe: 400 V / 230 V,
   d) ilość faz: 3,
   e) układ sterowania: Samoczynne Załączanie Rezerwy (SZR) – musi zapewniać automatyczne wykrywanie zaniku lub niedopuszczalnego obniżenia napięcia sieciowego, automatyczny rozruch agregatu, przełączenie zasilania odbiorów na źródło rezerwowe oraz automatyczny powrót na zasilanie podstawowe po powrocie parametrów sieci do wartości prawidłowych,
   f) stabilizacja napięcia: Automatyczny regulator napięcia (AVR) zapewniający stabilizację napięcia wyjściowego w zakresie nie większym niż ±2%,
   g) obudowa: agregat w obudowie wyciszonej (dźwiękoszczelnej) przystosowanej do pracy na zewnątrz (odpornej na warunki atmosferyczne),
   h) wyposażenie dodatkowe: grzałka bloku silnika (ułatwiająca rozruch w niskich temperaturach), układ ładowania akumulatorów, zabezpieczenie przed pracą bez oleju,
   i) przyczepa homologowana jako podwozie pod agregat.
2) Urządzenie musi spełniać wymagania wszystkich mających zastosowanie przepisów prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego dotyczących oferowanego zespołu prądotwórczego, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa maszyn, kompatybilności elektromagnetycznej, bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego, emisji hałasu oraz emisji substancji zanieczyszczających do powietrza, w zakresie, w jakim przepisy te mają zastosowanie do oferowanego urządzenia. W szczególności urządzenie musi spełniać wymagania wynikające z:
   a) przepisów Unii Europejskiej dotyczących maszyn, mających zastosowanie do oferowanego urządzenia w dniu jego wprowadzenia do obrotu lub oddania do użytkowania, w tym – w okresie obowiązywania przepisów przejściowych – dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn oraz, po rozpoczęciu jej stosowania, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1230 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie maszyn;
   b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, w zakresie, w jakim ma zastosowanie;
   c) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, w zakresie, w jakim ma zastosowanie;

d) dyrektywy 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń, z późniejszymi zmianami, w zakresie, w jakim ma zastosowanie do oferowanego urządzenia;
e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wymogów dotyczących wartości granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, w zakresie mającym zastosowanie do oferowanego silnika. Silnik spalinowy agregatu prądotwórczego musi spełniać wymagania dotyczące wartości granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych określone dla etapu V (Stage V) zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/1628, w zakresie właściwym dla kategorii i mocy odniesienia oferowanego silnika.

3) Agregat prądotwórczy musi być zaprojektowany, wykonany i przebadany zgodnie z właściwymi, mającymi zastosowanie normami technicznymi, w szczególności:
   a) PN-EN ISO 8528-1:2018 lub normą równoważną – w zakresie zastosowania, mocy znamionowych i parametrów pracy zespołów prądotwórczych napędzanych tłokowym silnikiem spalinowym;
   b) PN-EN ISO 8528-13 lub normą równoważną – w zakresie wymagań bezpieczeństwa dotyczących zespołów prądotwórczych;
   c) aktualną, mającą zastosowanie normą PN-EN ISO 3744 lub normą równoważną – w zakresie metod wyznaczania poziomów mocy akustycznej urządzeń i warunków pomiaru hałasu.
4) Zakres prac i dostawy po stronie Wykonawcy:
   a) Dostawa urządzenia na miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4, 66-120 Kargowa.
   b) Uzupełnienie zbiorników urządzenia płynami eksploatacyjnymi (olej silnikowy, płyn chłodniczy, paliwo w agregacie na wykonanie co najmniej 2 godzin testów).
   c) Przeprowadzenie prób obciążeniowych i rozruchowych.
   d) Przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi urządzenia i sterownika.
5) Wymagania formalne i gwarancyjne:
   a) Urządzenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane i wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku.
   b) Gwarancja min. 24 miesiące. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie, bez odrębnego wynagrodzenia, do zapewnienia wykonywania przeglądów serwisowych, niezbędnych w celu zachowania gwarancji. Koszty z tym związane należy uwzględnić w cenie ofertowej.
   c) Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach nie gorszych niż uszkodzone.
   d) Do urządzenia należy dołączyć pełną dokumentację w języku polskim (Instrukcja obsługi, Książka Gwarancyjna, Schemat elektryczny) oraz deklarację zgodności UE. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie niezbędne dokumenty, umożliwiające rejestrację przyczepy przez Zamawiającego, w szczególności dokumenty, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów.

W załączniku nr 6 do SWZ, w odniesieniu do określonych w nim parametrów dotyczących mocy znamionowej, mocy maksymalnej oraz mocy pozornej (kVA), Zamawiający dopuszcza tolerancję ±10% w stosunku do wartości wskazanych w OPZ. Powyższa tolerancja ma zastosowanie do pozycji I–IV pkt 1 lit. a i b Opisu przedmiotu zamówienia.