Ochrona ludności i obrona cywilna

Mońki, 31.07.2026 r.

IGN.271.8.2026

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy: ***Dostawa agregatu prądotwórczego.***

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na pytania wykonawcy:

1. Zwracam się z prośba o wyjaśnienie treści: „możliwość współpracy sterownika agregatu z istniejącym systemem sterowania i nadzoru kotłowni". Jaki jest istniejący system i w jakim zakresie sterownik ma z nim współpracować?
2. Czy kable zasilające agregat należą do przedmiotu zamówienia, czy zamawiający wymaga tylko wpięcia agregatu do przygotowanego wcześniej przyłącza?

ODPOWIEDZI

Ad.1. Zgodnie z opisem i schematem stanowiącym załącznik do swz. W części zamówienie obejmuje modernizację układu SZR przystosowującą do współpracy z agregatem.

Ad.2. Zgodnie z częścią - „Wymagany zakres zamówienia" - wykonanie kablowego przyłącza agregatu do układu SZR w rozdzielni głównej NN 0,4 kV kotłowni do wyprowadzenia mocy z agregatu wraz z linią sterowniczą pomiędzy agregatem a układem SZR oznacza, że trzeba zrealizować przyłącze.

Burmistrz
mgr Zbigniew Karwowski