NI.2720.86.2026 Wrocław, 08.09.2026r.

Wszyscy, którzy pobrali SWZ

dotyczy: **Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie nawierzchni jezdni ul. Bolesława Chrobrego w m. Wojcieszów w km 97+660-98+180.**

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania o następującej treści:

PYTANIE nr 1

Dotyczy D 05.03.26a Czy Zamawiający, w przypadku zastosowania geosiatki z włókien szklanych o deklarowanej wytrzymałości 100/100 kN/m, wymaga potwierdzenia tego parametru wyłącznie dla materiału przed wbudowaniem, czy również po wykonaniu procesu wbudowania? Pytanie jest istotne z uwagi na charakterystykę włókien szklanych. Ich wysoka sztywność połączona jest z kruchością i podatnością na uszkodzenia mechaniczne. Proces wbudowania, obejmujący transport, rozwijanie, napinanie, mocowanie do podłoża oraz przejazdy technologiczne po ułożonej geosiatce, powoduje uszkodzenia włókien szklanych, a w konsekwencji prowadzi do drastycznego obniżenia rzeczywistej wytrzymałości siatki w stosunku do wartości deklarowanej dla materiału przed wbudowaniem. Jednocześnie zwracamy uwagę, że zgodnie z SST D-05.03.26a kontrola ułożenia geosiatki przewidziana jest jako ocena wizualna, a SST nie wskazuje metody badania ani kryterium potwierdzania wytrzymałości geosiatki 100/100 kN/m po jej wbudowaniu.

***ODPOWIEDŹ**:*

Wykonawca jest zobowiązany zgodnie z zapisami Umowy §7 do wbudowania materiałów spełniających wymagania określone w KO, SST oraz zatwierdzenia danego materiału u Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość pobrania próbki danego materiału (siatki) do wykonania badania bezpośrednio przed wbudowaniem, w celu weryfikacji wymaganego parametru.

PYTANIE nr 2

Pytanie do treści SWZ: W związku z brzmieniem pkt 2.8. ogłoszenia o zamówieniu nr 2026/BZP 00416420/01, wnosimy o podanie orientacyjnej wartości zamówienia bez podatku od towarów i usług.

ODPOWIEDŹ:

Szacunkowa wartość zamówienia, określona na podstawie kosztorysu inwestorskiego, wynosi 1 190 827,95 zł.

Zamawiający w związku z udzielonymi odpowiedziami nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert, który wyznaczony jest na dzień 16.09.2026 r.

Magdalena Lidia Graczyk-Gęborys
Data: 2026.09.08 12:46:44 +02'00'

Sprawę prowadzi: Katarzyna Szpojankowska, tel. 71-39-17-155

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław

telefony kancelaria: **71 39 17 100-102**, fax: **71 39 17 110**
e-mail: **kancelaria@dsdik.wroc.pl**

adres do e-doręczeń: **AE:PL-80005-37935-TSCRU-26**
www: dsdik.wroc.pl

Administratorem danych osobowych jest Województwo Dolnośląskie – Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu. Dane są przetwarzane w celu rozpatrzenia sprawy i udzielenia odpowiedzi, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczegóły: www.dsdik.wroc.pl/rodo