




PARAMETRY ROZDZIELNICY:

Stopień ochrony: IP 40
Stop. odporn. mech. IK: 08
Klasa ochronności: I lub II
Układ sieci: TNS
Napięcie znamion.: 400V AC
Prąd znamionowy In: 6kA
Prąd zwarcowy ipk: Wnękowa
Montaż:

PROJEKTANT: MGR INŻ. ARKADIUSZ BUKALSKI UPR. BUD. NR EWID. MAZ/0542/PW0E/14	PODPIS:	PROJEKT: Przebudowa budynku żłobka nr 19 przy ul. Rabsztyńskiej 22 w Warszawie ul. Rabsztyńska 22,01-143 Warszawa	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	TEMAT: SCHEMAT TABLICY TPO	DATA: 07.2026	SKALA: —
SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. JANUSZ SZYMKOWIAK UPR. BUD. NR EWID. MAZ/0282/PW0E/15	PODPIS:	INWESTOR: Miasto Stołeczne Warszawa / Zespół Żłobków Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Belgijska 4	BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE		NR RYS./NR ARKUSZA E.09.6	