

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Opocznie
26-300 Opoczno, ul. Krótka 1
Nazwa skrócona:
P.G.K. Sp. z o.o. w Opocznie
tel 44 754 76 11
e-mail: sekretariat@pgk.opoczno.pl
www.pgk.opoczno.pl



NIP: 768-000-38-62
REGON: 590028079
KRS: 0000 110297
BDO 000007905
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi Sąd Gospodarczy
XX Wydział KRS I Sekcja
Kapitał Zakładowy: 54.635.000,00 zł
Konto bankowe:
PKO BP S.A. Łódź
62 1020 3352 0000 1502 0316 1312

Opoczno, dnia. 20.10.2026 r.

WYKONAWCY

Wyjaśnienia oraz informacja o zmianie treści

Specyfikacji Warunków Zamówienia dla przetargu prowadzonego w trybie podstawowym p.n.: „**Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego pływalni krytej przy ul. E. Biernackiego 4A w Opocznie – dostawa i montaż szafek ubraniowych**”
nr sprawy: 16/2026

Stosownie do przepisów art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 i 7 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 poz. 793 z póź.zm.) - dalej PZP, Zamawiający przekazuje niniejszym treść zapytań do SWZ nr 16/2026 wraz z wyjaśnieniami i odpowiedziami oraz zmianę treści tejże SWZ, wskazując:

Pytanie nr 1

Zamawiający wymaga aby w zakresie RFID użyć standardu Unique. Prosimy o zmianę wymagań na standard Mifare ze względu na poniższą argumentację: - standard Unique jest EOL (koniec życia produktu) co oznacza, że nikt (na świecie) nie prowadzi rozwoju, trwa produkcja komponentów ale jest ona coraz mniejsza - pośrednio będzie to oznaczało także wzrost cen; - ten standard jest bardzo niebezpieczny, obecnie urządzenie do kopiowania transponderów kosztuje 30 zł i prawie każdy uczeń szkoły podstawowej potrafi nacisnąć na takiej "kopiarence" przycisk aby zrobić kopię nośnika w dwie sekundy; ma to swoje konsekwencje: np. pływalnia AGH w Krakowie podejrzewa, że cykliczne (powtarzające się od roku) kradzieże w szafkach (potencjalnie zamkniętych!) są wykonywane skopiowanym nośnikiem; inny przykład (na wielu obiektach) to skopiowanie "czyjejś" karty abonamentowej - wtedy dwie osoby (lub więcej) używają jednego "karnetu"; - Unique nie ma możliwości zapisu żadnych informacji (na/w sobie) co przyszłościowo może zamawiającemu utrudniać eksploatację (przy rozbudowie systemu, dokładaniu urządzeń automatyzujących wejścia i/lub wyjścia klientów, itp.); - od wielu lat (my od ponad 8.) żaden "poważny" dostawca ESOK nie robi nowych instalacji na Unique (ze względu na EOL i bezpieczeństwo).

Odpowiedź:

Zamawiający przychyliła się do wniosku Wykonawcy i dopuszcza również standard Mifare.

Pytanie nr 2

Bramka, obudowa chromoniklowa - Prosimy o doprecyzowanie. Domyślamy się, że chodzi o powłokę na stali? Prosimy o dopuszczenie obudowy z stali AISI304, polerowanej - to standardowy materiał, odpowiednio trwały dla stref suchych. Jeśli jednak bramka ma zostać zamontowana w strefie gdzie występuje "atmosfera hali basenowej" to prosimy o zapisanie obudowy ze stali AISI316. Obie wersje stali są polerowane co w odbiorze wizualnym nie tworzy żadnej różnicy z powłoką chromoniklową. Dodatkowym argumentem za dopuszczeniem stali kwasoodpornej jest fakt, że uszkodzenie mechaniczne warstwy chromoniklu, choćby niewielkie, rozpoczyna proces degeneracji tej warstwy ochronnej w sposób identyczny jak uszkodzenie lakieru.

Odpowiedź:

Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy i dopuszcza również obudowę ze stali AISI304 polerowanej i AISI316.

Pytanie nr 3

W opisie szafek Zamawiający zawarł wymóg płyty HPL 10mm, płyta tylna 3mm. Prosimy o doprecyzowanie i dopuszczenia także przegród bocznych szafek o grubości 3mm. To uzupełni opis do standardowego i zazwyczaj zalecanego. Ewentualnie czy dopuszczają Państwo dostarczenie szafek tzw. samonośnych w całości wykonanych z HPL. Szafki wykonane w całości z płyty HPL stanowią lepsze i bardziej praktyczne rozwiązanie niż szafki oparte na dodatkowej konstrukcji z profili aluminiowych. Zastosowanie HPL jako materiału konstrukcyjnego pozwala uzyskać solidną i sztywną zabudowę, odporną na wilgoć, uszkodzenia mechaniczne oraz intensywne użytkowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy i dopuszcza również:

- wykonanie przegród bocznych szafek z płyty HPL o grubości min. 3 mm;
- zastosowanie szafek tzw. samonośnych, wykonanych w całości z płyty HPL

Pytanie nr 4

Zamawiający wymaga: "z uwagi na ergonomię użytkowania nie dopuszcza się rozwiązań opartych o sterowniki grupowe obsługujące więcej niż 4 rygle szafkowe". Domyślamy się, że to błąd i prosimy o jego sprostowanie i jednocześnie dopuszczenie rozwiązań grupowych. Argumentacja poniżej: - opisane sterowanie jest nieergonomiczne ze względu na skomplikowaną metodę programowania transponderów (szczególnie doprogramowanie jednego, nowego), - wymaga wielu komórek technicznych (przy zespole 20. szafek będzie 5 komórek, przy sterowniku grupowym będzie 1. komora techniczna) - sterownik "czteroszafkowy" nie ma możliwości wyświetlania komunikatów wobec czego klient nie wie co się dzieje.. czy transponder jest nieuprawniony, czy jest odczytany a zamek nie działa, itp., czytniki sterowników grupowych są zazwyczaj wyposażone w czytniki z LCD (minimum 4") gdzie takie komunikaty są widoczne i czytelne dla klientów - szczególnie ważne jest w kontekście osób niepełnosprawnych z dysfunkcją słuchu - szatnia elektroniczna oparta o sterownik grupowy jest tańsza w wykonaniu i tańsza w eksploatacji - koszty rozkładają się na większą liczbę szafek, - takie rozwiązanie aktualnie oferuje tylko jeden dostawca wobec czego podtrzymanie tego wymagania spowoduje ograniczenie konkurencji (zgodnie z orzecznictwem PZP)

Odpowiedź:

Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy i dopuszcza również rozwiązania grupowe.

UWAGA ZMIANA SWZ

Zamawiający w oparciu o przepisy art. 286 ust. 1 PZP niniejszym zmienia treść Załącznika Nr 1 do SWZ nr sprawy 16/2026 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. II ppkt. e), który otrzymuje brzmienie:

„e) Szafki ubraniowe dla klientów.

Obiekt pływalni krytej przy ul. E. Biernackiego w Opocznie należy wyposażyć w szafki ubraniowe z laminatu HPL. Szafki ubraniowe, basenowe zlokalizowane będą w pomieszczeniach szatniowych.

- **Szafki basenowe, dla dwóch osób wykonane z tworzywa HPL oraz profili aluminiowych anodowanych lub tzw. samonośnych w całości wykonanych z płyty HPL** (wymiar: wys. całkowita 180cm, szerokość modułu – 30 cm, głębokość – 45 cm) z ławeczką w ilości 100 szt. (dla 200 osób). **Grubość płyty HPL: min. 10 mm, przegroda boczna min.: 3 mm, ścianka tylna – min. 3 mm**, (kolor laminatu do uzgodnienia z inwestorem na etapie wykonania).

Numeracja drzwiczek wykonana w postaci płytek z grawerowanym numerkiem zlicowanym z powierzchnią drzwiczek. Każda komora szafki musi posiadać wieszak na ubrania, otwory wentylacyjne, gałkę do odciągania.

Szafki ubraniowe należy wyposażyć w elektrozamki. Elektrozamki zasilane będą napięciem bezpiecznym (maksymalnie 12VDC), z sieci niskoprądowej. Elektrozamek składa się z modułu zamontowanego w komorze szafki oraz elementu ryglującego montowanego na drzwiczkach. Oba elementy elektrozamka wykonane z metalu, z uwagi na trwałość nie dopuszcza się elektrozamków wykonanych z tworzywa. Elektrozamek wyposażony będzie w wewnętrzny mechanizm odpychający drzwiczki po podaniu zasilania. Zamknięcie poprzez zatrzaśnięcie drzwi.

Do otwierania szafek należy zastosować czytniki transponderowe - Czytnik zbliżeniowy R-FID posiadający 3 poziomy dostęp/programowania oraz świetlny wskaźnik otwieranej szafki, obsługujący **maksymalnie dwa moduły dla czterech osób**. Czytniki muszą być wbudowane w konstrukcję szafek, w co drugi moduł dzięki czemu zapewniona będzie duża ergonomia korzystania dla klienta. Zasilanie czytników z napięcia bezpiecznego 12V przy pomocy zasilacza poprzez zasilacz awaryjny UPS, okablowanie przewód HDYp2x2,5 doprowadzone do każdej sekcji szafek.

Ze względu na koszty eksploatacyjne nie dopuszcza się zastosowania zamków z zasilaniem baterijnym.

Dopuszcza się rozwiązania oparte o sterowniki grupowe obsługujące więcej niż 4 rygle szafkowe.”

Wyżej wymienione zmiany SWZ, stosownie do przepisów art. 286 ust. 3 PZP wymagają przedłużenia terminu składania ofert, wobec czego Zamawiający zmienia niniejszym także treść Rozdziału 14 (Składanie i otwarcie ofert) pkt. 14.2 i 14.7 oraz Rozdziału 15 (Termin związania ofertą) pkt. 15.1 SWZ nr sprawy 16/2026, które otrzymują brzmienie:

„14.2. Termin składania ofert do dnia: 26.10.2026 r. do godz. 10:00”

„14.7. Otwarcia ofert nastąpi w dniu: 26.10.2026 r. o godzinie 11:00”

„15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 24.11.2026”

Wyżej wymieniona zmiana SWZ wymaga także zmiany ogłoszenia, co też stosownie do przepisów art. 271 ust. 4 PZP Zamawiający uczynił.

Zamawiający informuje, że pytania wraz z odpowiedziami stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące dla Wykonawców przy składaniu ofert.

PREZES ZARZĄDU

przew.

Jarosław Antoniak

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)