GKZP.271.9.2026

Biała, dnia 09.06.2026 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMÓWIENIA

W związku z przesłanymi pytaniami dotyczącym Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łączniku – etap IV" działając na podstawie art. 284 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm), Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający w Przedmiarze robót uwzględnił odtworzenie nawierzchni zgodnie z decyzją zarządcy drogi tj. ZDW Opole – w szczególności – czy zostały uwzględnione wszystkie roboty związane z odtworzeniem podbudowy tłuczniowej, podbudowy bitumicznej oraz warstwy wiążącej w pasie DW?

Odpowiedź:
Przedmiar stanowi część pomocniczą, Zakres robót niezbędnych do wykonania jest zawarty w części projektowej oraz właściwych decyzjach zarządców dróg, w załączeniu uaktualniony przedmiar, zawierający wszystkie niezbędne do wykonania warstwy konstrukcyjne w pasie drogi wojewódzkiej i drogach gminnych.

Pytanie 2.

W Projekcie Wykonawczym, str.11 – znajdują się szczegóły kontenera na potrzeby zestawu napowietrzająco-płuczącego. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jako rozwiązanie równoważne – kontenera z płyty warstwowej. Powyższe rozwiązanie zabezpieczy obiekt przed przemarzaniem a i tym samym – zabezpieczy obiekt przed uleganiem niekorzystnym warunkom atmosferycznym.

Odpowiedź:
Mając na względzie zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych Zamawiający dopuszcza zastosowanie kontenera z płyty warstwowej jako rozwiązania równoważnego. Koszt należy ująć w wartości pozycji Nr 33 - Dostawa, montaż, rozruch,

zabudowa dedykowanej stacji przedmuchu rurociągu tłocznego zabezpieczającego przed zagniwaniem ścieków na rurociągu tranzytowym. Lokalizacja stacji na terenie pompowni P9, w kontenerze, parametry zgodnie z dokumentacją.

Zamawiający dołącza zaktualizowany przedmiar robót.

Udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i są wiążące dla Wykonawców przy sporządzaniu i składaniu ofert.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia:

1. termin składania ofert na: 15.06.2026 r. godz. 12:00
2. termin otwarcia ofert na: 15.06.2026 r. godz. 12:30
3. termin związania ofertą na: 14.07.2026 r.

BURMISTRZ

mgr Edward Plicko

Podpis Kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej

Edward Plicko; Gmina Biała

Elektronicznie podpisany przez Edward Plicko; Gmina Biała
Data: 2026.06.10 09:58:25 +02'00'

do wiadomości:

1. A/a
2. strona internetowa prowadzonego postępowania

Sporządziła: Katarzyna Sajonz, inspektor ds. zamówień publicznych