GKZP.271.9.2026

Biała, dnia 12.06.2026 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMÓWIENIA

W związku z przesłanym pytaniem dotyczącym Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łączniku – etap IV” działając na podstawie art. 284 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm), Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi na zadane pytanie.

Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie niejednoznacznych zapisów OPZ. W dziale "D. Studnie kanalizacji sanitarnej betonowe" jest zapis iż "Wszystkie studnie betonowe należy wykonać jako DN1000". Natomiast w dalszym opisie są dane studzienek DN1000 jak i DN1200

Odpowiedź:

Zgodnie z zakresem określonym w Przedmiarze robót - wszystkie studnie zlokalizowane na ciągach kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonać jako studnie betonowe DN1000, natomiast studnie zlokalizowane jako studnie z armaturą na rurociągach tłocznych - wykonać jako studnie betonowe DN1500.

Udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i są wiążące dla Wykonawców przy sporządzaniu i składaniu ofert.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia nie powodują zmiany terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert ani terminu związania ofertą. Wskazane terminy pozostają bez zmian.

BURMISTRZ
Edward Plicko; Elektronicznie podpisany przez Edward Plicko; Gmina Biała
Gmina Biała Data: 2026.06.12 13:58:07 +02'00'
mgr Edward Plicko

Podpis Kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej

do wiadomości:

1. A/a
2. strona internetowa prowadzonego postępowania

Sporządziła: Katarzyna Sajonz, inspektor ds. zamówień publicznych