**Gmina Młynarze**
**O.271.12.2026** **Młynarze, 10 października 2026**

**Wykonawcy**

W prowadzonym postepowaniu przetargowym na **Dostawa agregatów prądotwórczych dla zapewnienia ciągłości dziania infrastruktury krytycznej** Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2026r poz. ), zwana dalej PZP, udziela odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Dzień dobry, W związku z przygotowaniem oferty prosimy o doprecyzowanie zakresu prac objętych zapisem: „podłączenie agregatu do istniejącej instalacji poprzez automatykę SZR wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczej". Prosimy o informację:

1) *czy układ SZR już istnieje, czy jego dostawa i montaż leży po stronie Wykonawcy, jeśli układ SZR ma zostać dostarczony przez Wykonawcę, prosimy o wskazanie miejsca jego montażu (wewnątrz budynku, w istniejącej rozdzielni, w odrębnej szafie wewnętrznej lub zewnętrznej)*,

**Odpowiedź:**

Wykonawca wraz z agregatem dostarcza automatykę SZR. Budowa przyłącza nie jest objęta zamówieniem Zamówienie nie obejmuje robót budowalnych. Budowa przyłącza leży po stornie Zamawiającego.

2) czy Zamawiający dysponuje schematem istniejącej instalacji elektrycznej oraz rozdzielni głównej, jaki jest planowany zakres prac instalacyjnych (trasy kablowe, długości kabli, przebicia, roboty ziemne itp.),

**Odpowiedź:**

Zamówienie nie obejmuje robót budowalnych. Budowa przyłącza leży po stornie Zamawiającego.

3) czy dokumentacja powykonawcza ma obejmować wyłącznie aktualizację schematów elektrycznych, czy również wykonanie projektu wykonawczego.

**Odpowiedź:**

Tylko schematu podłączenia

4) Czy w zakresie są uzgodnienia z lokalnym ZE?

**Odpowiedź:**

Zamówienie nie obejmuje robót budowalnych. Budowa przyłącza leży po stornie Zamawiającego.

5) Czy wymagane testy obciążeniowe agregatu mają zostać przeprowadzone przy wykorzystaniu rzeczywistego obciążenia obiektu, czy z użyciem zewnętrznej obciążnicy rezystancyjnej.

**Odpowiedź:**

Test ma obejmować maksymalne dopuszczalne obciążenia oferowanego agregatu. Jeśli obecne rzeczywiste obciążenie obiektu będzie nie wystarczające, wykonawca zobowiązany będzie wykorzystać również zewnętrzną obciążnicę rezystancyją.

6) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowień § 6 ust. 1 pkt 1 oraz § 6 ust. 3 Umowy poprzez obniżenie maksymalnego limitu skumulowanych kar umownych z 50% do 20% wartości netto Umowy? Tak wysoki poziom odpowiedzialności znacząco odbiega od powszechnie stosowanych standardów rynkowych. Powyższe informacje są niezbędne do prawidłowego określenia zakresu prac i przygotowania rzetelnej wyceny.

**Odpowiedź:**

Zapisy pozostają bez zmian

Uwzględniając treść art. 284 ust. 1 PZP w trybie art. 286 ust. 1 PZP dokonuję następującej zmiany: Pozostałe zapisy specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.

W wyniku zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia dokonano zmiany treści ogłoszenia.

1. **Punkt 1 ustępu 13 otrzymuje brzmienie:**
   1) Wykonawca zgodnie z art. 307 ust. 1 PZP związany jest ofertą 30 dni, tj. do dnia 20 listopada 2026 r..

2. **Punkty 4 i 5 ustępu 15 otrzymują brzmienie:**
   **„4) Oferty należy złożyć do 22.10.2026r. do godziny 12:00.**
   5) Otwarcie ofert nastąpi w dniu do **22.10.2026r** o godziny 12:05

Pozostałe zapisy specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.
W wyniku zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia dokonano zmiany treści ogłoszenia.



Signed by /
Podpisano przez:

Adam Rupiński

Date / Data: 2026-10-20 12:35