Załącznik nr 1b do SWZ (Część 1)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – przyczepka do transportu agregatu o ładowności 2600-2800 kg szt.1

DANE TECHNICZNE:

Przeznaczenie	transport agregatu prądotwórczego
Ładowność	**2600–2800 kg**
Konstrukcja	stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie
Hamulec postojowy	wymagany
Oświetlenie	zgodne z obowiązującymi przepisami
Koło podporowe	wymagane
Zaczep	dostosowany do DMC przyczepy
Błotniki	wymagane
Punkty mocowania ładunku	wymagane
Zabezpieczenie agregatu	wymagane
Koło zapasowe	preferowane
Kliny pod koła	wymagane