Załącznik nr 1c do SWZ (Część 2)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 9-11 kW – dostawa 3 sztuk

1. Rodzaj agregat prądotwórczy
2. Stan fabrycznie nowy
3. Paliwo olej napędowy
4. Moc znamionowa 9–11 kW
5. Napięcie 400/230 V
6. Częstotliwość 50 Hz
7. Układ faz 3-fazowy
8. Prędkość obrotowa 1500 obr./min
9. Silnik wysokoprężny, 4-suwowy
10. Chłodzenie cieczą
11. Rozruch elektryczny
12. Regulacja napięcia automatyczna AVR
13. Przeznaczenie praca ciągła
14. Obudowa wyciszona, przystosowana do pracy zewnętrznej
15. Zbiornik paliwa zintegrowany lub zabudowany w podstawie agregatu
16. Panel sterowania cyfrowy/elektroniczny
17. Automatyczne zabezpieczenia wymagane
18. Agregat musi być przystosowany do pracy ciągłej
19. Prądnica synchroniczna, bezszczotkowa lub równoważna, przeznaczona do współpracy z silnikiem wysokoprężnym.
20. automatyczna regulacja napięcia AVR
21. izolacja uzwojeń: min. klasa H
22. odpowiednia odporność na obciążenia nieliniowe