WOJT GMINY
WYSOKIE MAZOWIECKIE
ul. Mickiewicza 1A
18-200 Wysokie Mazowieckie
woj. podlaskie

Wysokie Mazowieckie, 02.10.2026r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ma zadanie pod nazwą:

„Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OLiOC z obszaru 2"

Znak postępowania: RIR.271.11.2026

Zapytania i odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie kar do 0,2% wartości brutto za każdy dzień zwłoki za niedochowanie terminu realizacji przedmiotu Umowy?

Odpowiedź na pytanie nr 1.

Zamawiający nie dopuszcza obniżenie kar do 0,2% wartości brutto za każdy dzień zwłoki za niedochowanie terminu realizacji przedmiotu Umowy.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie kar do 0,2% wartości brutto za każdy dzień zwłoki w usunięciu usterki?

Odpowiedź na pytanie nr 2.

Zamawiający nie dopuszcza obniżenie kar do 0,2% wartości brutto za każdy dzień zwłoki w usunięciu usterki.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie łącznej wysokości kar Umownych do 20% wartości wynagrodzenia brutto?

Odpowiedź na pytanie nr 3.

Zamawiający nie dopuszcza obniżenie łącznej wysokości kar Umownych do 20% wartości wynagrodzenia brutto.

Pytanie nr 4

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wymogów dotyczących wartości granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologacji typu w odniesieniu do silników

spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach silnik mobilnego zespołu prądotwórczego aby móc poruszać się po drogach publicznych musi spełniać normę spalin Euro Stage V, natomiast pozostałe zespoły prądotwórcze nie muszą spełniać żadnej normy emisji spalin (tzw. „non-emission"). Czy Zamawiający wymaga zespołu prądotwórczego spełniającego przytoczoną normę spalin Euro Stage V, który będzie trwale przytwierdzony do przyczepy specjalnej czy dopuszcza dostawę zespołu prądotwórczego typu „non emission" w wyciszonej obudowie dźwiękochłonnej, transportowanego jako ładunek dostarczaną oddzielnie homologowaną przyczepą platformową?

Odpowiedź na pytanie nr 4.

Zamawiający dopuszcza dostawę zespołu prądotwórczego typu „non emission" w wyciszonej obudowie dźwiękochłonnej, transportowanego jako ładunek dostarczaną oddzielnie homologowaną przyczepą platformową.

Z up. Wójta
mgr inż. Paweł Śliwowski
Zastępca Wójta