

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych
w Szczecinie ul. Wojska Polskiego 46 dotycząca mieszkania nr 16, własność: Szczecińskie T.B.S.
Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego
Pana Leszek Słowak

W celu:

1. Wskazania miejsca na podłączenia
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia

W związku z czym stwierdza co następuje:

1.Przewód(y) B3, B4 i N1 opisane na odwrocie odpowiadają
wymaganiom niżej wymienionych przepisów i mogą
być przeznaczony(e) do podłączenia

Przewód nr. B3- wentylacji kuchni w przypadku braku zmiany funkcji pomieszczenia kuchni

Przewód nr. B4- kotła c.o. gazowego

Przewód nr. N1- sugerowane miejsce budowy wentylacji łazienki

2. Celem prawidłowego funkcjonowania urządzeń należy;

- przewód B4 zabezpieczyć wkładem kominowym odpowiednim do potrzeb zastosowanego kotła c.o. gazowego
- przewód B3 możliwy do wykorzystania w przypadku braku zmiany funkcji pomieszczenia kuchni
- przewód N1 wybudować przez strych ponad dach
- w razie potrzeby większej ilości przewodów kominowych należy je zaprojektować i wybudować
- wszystkie podłączenia zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami
- zapewnić stały dostęp powietrza do lokalu

W przypadku konieczności przewody należy oczyścić, udrożnić oraz w przypadku rozszczelnienia należy przewody uszczelnić. Zakład nie odpowiada za ewentualny brak możliwości udrożnienia przewodów.

Po wykonaniu zgłosić do kontroli.

3. Urządzenie(a) podłączono prawidłowo/nieprawidłowo*


Rekontrola dnia.....

.....
.....
.....

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę o Prawie Budowlanym z dnia 07.07.1994r.Dz.U.Nr 89, poz.414, art. 7, ust. 2, pkt 1 z dnia 25.08.1994r z późniejszymi zmianami. Przepisy wykonawcze Dz.U.Nr. 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002r. Ustawę o ochronie p.poz z dnia 3 listopada 1992r. Dz.u.Nr. 92 poz. 460 oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze z Rozporządzenia M.S.W. i A. z dnia 16.06.2003r Dz.U. Nr. 121 poz 1138 oraz wydane przepisy szczegółowe i obowiązujące normy przedmiotowe.

Opinia ważna 6 miesięcy.

MISTRZ KOMINIARSKI
Leszek Słowak
Num. upr. 13817
Tel. kom. 695554535



Legenda:

Komin A

- Przewód nr. 1- piec kaflowy m14
- Przewód nr. 2- wentylacja łazienki m12
- Przewód nr. 3- wentylacja pokoju m10
- Przewód nr. 4- piec kaflowy m14

Komin B

- Przewód nr. 1- wentylacja kuchni m10
- Przewód nr. 2- wentylacja łazienki m10
- Przewód nr. 3- wentylacja kuchni m12, m14 i m16
- Przewód nr. 4- kocioł c.o. na paliwo stałe m16
- Przewód nr. 5- kocioł c.o. gazowy m10

Komin N

- Przewód nr. 1- sugerowane miejsce budowy komina do potrzeb wentylacji łazienki



5. **ЖКБ, коммунальный**

Zajmuj

Współpraca

pokoje
 podać ich nr
 wg szkicu

Liczba osób zamiesz-
kujących w lokalu
(ogółem)

inaczej norma powierz
przysługująca osobom
zam. w lokalu
(tego dziesl)

Nadwyżka powierzchni
mieszkalnej

Uwaga

**Podpis
najemcy**