POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

CENTRALA WENTYLACYJNA

krata stalowa

WYKONANO W 2017R demontaż istn. okna i montaż drzwi wg odrębnego opracowania pozwolenie z dn. 20.03.2017r. znak: AR.6740.2.13.13.2017

WEDŁUG PROJEKTU Z 2017r.

ZREALIZOWANO W 2017R schody do wyburzenia wg odrębnego opracowania

ZREALIZOWANO W 2017R demontaż istn. drzwi i montaż okna wg odrębnego opracowania pozwolenie z dn. 20.03.2017r. znak: AR.6740.2.13.13.2017

CZĘŚĆ ZREALIZOWANA W 2017 ROKU

pozwolenie z dn. 20.03.2017r. znak: AR.6740.2.13.13.2017

0/20 POM. BIUROWE 2 OS. 16,4m2

0/13 POM. BIUROWE 1 OS. 14,2m2

0/19 ZEL. DO PIW. 3,3m2

0/18 KL. SCHOD. 5,2m2

0/12 POM. BIUROWE 13,00m2

0/11 POM. BIUROWE 1 OS. 14,2m2

0/10 KASA 1 OS. 10,4m2

0/9 POM. BIUROWE 1 OS. 7,72m2

0/4 KOMUNIKACJA 4,5m2

0/1 WEJŚCIOWY INFORMACJA ~10S. 22,7m2

0/15 KOMUNIKACJA 7,3m2

0/14 POM. BIUROWE 1 OS. 7,2m2

0/16 KOMUNIKACJA 7,3m2

0/17 POM. BIUROWE 1 OS. 7,2m2

0/7 KLATKA SCHODOWA 23,3m2

0/21 SZYB WINDY 2,9m2

0/22 SCHOWEK 2,1m2

SALA WIELOFUNKCYJNA 204,1m2

METALOWA KRATA POMOSTOWA H=40 MM

J.ZEWN. AOYG18LFC
Qch=5,2(0,9-6,0)kW
kl.energ. A++
1ϕ 230V 50Hz
P=1,52kW
I=6,8A
Ciśń.akst.50dB(A)
wym WxŚxG 620x790x290
masa41kg

jedn. zewnętrzna pom. -1/4 (serwerownia)

ZADASZENIE WEJŚCIA SZKŁO BEZPIECZNE HARTOWANE

kurtyna powietrzna

DYLATACJA 2-5CM

ŻALUZJE PRZECIWSŁONECZNE

wycieraczka wewnętrzna

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO OCIEPLENIA

WYCIERACZKA SYSTEMOWA

BALUSTRADA WG DETALU BZ2

Przebicie ściany 41,5x31cm Rzędna spodu otworu 2,97

Przebicie ściany 41,5x31cm Rzędna spodu otworu 2,82

Przebicie w stropie 41,5x60cm

Przebicie w stropie 41,5x60cm

LEGENDA:

- kl1 — PION INST. KLIMATYZACJI
- RUROCIĄGI KLIMATYZACJI/ Cu
- KLIMATYZATOR KASETONOWY
- WYWIEW
- NAWIEW

Inwestycja:
PROJEKT ZAMIENNY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY, NADBUDOWY I REMONTU BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W WASILKOWIE PRZY ULICY BIAŁOSTOCKIEJ 7 NA DZ. NR EWID 3009/5, 3009/6, 2543/4, 3039/2, OBRĘB EWID. 200213, 4.0013 WASILKÓW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA M. WASILKÓW

Inwestor:
Gmina Wasilków
ul. Białostocka 7
16-010 Wasilków

Jednostka projektowa:
Przyzyński Architektura
SP. z O.O.
ul. Bałtycka 2/9
15-611 Białystok

Faza opracowania:
PROJEKT ZAMIENNY WYKONAWCZY

Rysunek:
RZUT PARTERU – WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA

Branża:	Nr upraw.:	Podpis:
SANITARNA		
Projektant:		
mgr inż. Maciej Sawicki	Bt./22/00	
Sprawdzający:		
mgr inż. Barbara Zdzisława Wojtaw		

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym, wszystkie niezgodności konsultować z Głównym Projektantem.

Nr proj.	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.
PT-1/2025	1:50	07.04.2025	10	A