Podpora pod agregat i pompę ciepła wym.1638x1080x480
max. 2x waga 213kg







Kotwienie do betonu klasy min. C20/25

Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie. Dobrane mocowania oraz ich obciążenia na obiekt należy uzgodnić z konstruktorem obiektu.

Inwestycja:

PROJEKT ZAMIENNY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY, NADBUDOWY I REMONTU BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W WASILKOWIE PRZY ULICY BIAŁOSTOCKIEJ 7 NA DZ. NR EWID 3009/5, 3009/6, 2543/4, 3039/2, OBRĘB EWID. 200213_4.0013 WASILKÓW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA M. WASILKÓW

Inwestor:

Gmina Wasilków
ul. Białostocka 7
16–010 Wasilków

Jednostka projektowa:

Ptaszyński Architektura
SP. z O.O.
ul. Bałtycka 2/9
15-611 Białystok

Faza opracowania:

PROJEKT ZAMIENNY WYKONAWCZY

Rysunek:

KONSTRUKCJA WSPORCZA POD AGREGAT I POMPĘ CIEPŁA

Branża:		
SANITARNA	Nr upraw.:	Podpis:
Projektant:		
mgr inż. Maciej Sawicki	Bł./22/00	
Sprawdzający:		
mgr inż. Barbara Zdzisława Wojsław	Bł–146/88 Bł–214/93	

Projekt zamienny wykonawczy w zakresie projektu architektoniczny jest projektem nadrzędnym i wszystkie nieścisłości konsultować z Głównym Projektantem

Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.
PT–1/2025	–	07.04.2025	23	A

Missing or invalid reference
File: C:\Users\Barbara Wojsław\Downloads\702_3_25_PR Podpora pod agregat i pompe.pdf
Sheet: 1