Kalwaria Zebrzydowska

Kalwaria Zebrzydowska, 31.03.2026 r.

ZP.271.5.2026

Pytania i odpowiedzi oraz inne informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa agregatów z podziałem na dwie części" ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2026/BZP 00161218 z dnia 18.03.2026 r.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp" Zamawiający udostępnia treść zapytania do specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:
Czy Zamawiający dopuści agregaty prądotwórcze ze zbiornikiem paliwa na minimum 160 l, jeśli będzie możliwość dotankowania urządzenia w trakcie jego pracy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza agregatu prądotwórczego ze zbiornikiem paliwa na minimum 160 l. Dotyczy agregatu mobilnego i stacjonarnego.

Pytanie 2:
Czy Zamawiający dopuści agregaty prądotwórcze w kolorze obudowy RAL 9010 (biały)?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza. Dotyczy agregatu mobilnego i stacjonarnego.

Pytanie 3:
Wymagany przez Zamawiającego agregat prądotwórczy będzie zamontowany na przyczepie nieposiadającej własnego napędu (czyli niebędącej pojazdem samojezdnym), którego zasadnicze przeznaczenie polega na stacjonarnym działaniu w jednym miejscu, nie jest klasyfikowany jako maszyna mobilna (NRMM) w rozumieniu Dyrektywy 2016/1628. Zgodnie z definicją zawartą w ww. dyrektywie, maszyna stacjonarna to urządzenie użytkowane w jednym miejscu i nieprzeznaczone do przemieszczania w ramach codziennej eksploatacji. Zamontowanie agregatu na przyczepie służy wyłącznie zapewnieniu możliwości przetransportowania urządzenia w razie awarii lub sytuacji nadzwyczajnej, a nie jego mobilnemu charakterowi w ramach codziennego użytkowania. W związku z powyższym, agregat prądotwórczy ten należy uznać za maszynę stacjonarną, nieprzeznaczoną do przemieszczania po drogach, tym samym niepodlagającą obowiązkowi spełnienia norm emisji spalin określonych w rozporządzeniu STAGE V. Czy wobec powyższego Zamawiający dopuści agregat prądotwórczy o mocy 100 kVA/80 kW, który nie spełnia emisji spalin Stage V?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza. Odpowiedź dotyczy agregatu mobilnego.

Burmistrz Miasta
Kalwarii Zebrzydowskiej

tel. 33 87 66 218 | fax 33 87 66 301

ul. Adama Mickiewicza 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Pytanie 4:
Prosimy o dopuszczenie agregatu prądotwórczego w kolorze RAL 9003.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza. Dotyczy agregatu mobilnego i stacjonarnego.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w następujący sposób:

1) **Dotyczy części zamówienia nr 2: „Zakup, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego z układem SZR o mocy 80 kVA/ 64kW"**

   Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dla części zamówienia nr 2, załącznik 3.2 do SWZ, w pkt 4. „Inne" usuwa zapis „Przeprowadzenie wizji lokalnej".
   W konsekwencji w formularzu oświadczenia Wykonawcy zawierającego zestawienie parametrów technicznych i wyposażenia oferowanego przedmiotu zamówienia na część zamówienia nr 2 (załącznik **nr 1B do SWZ**) Zamawiający usuwa pkt 37. „Przeprowadzenie wizji lokalnej". Poprawia się również numerację wierszy w formularzu oświadczenia Wykonawcy.
   W dniu 31.03.2026 r. Zamawiający zamieszcza zaktualizowane załączniki nr 3.2 oraz 1B do SWZ.
2) Zmianie ulega pkt 13.1 SWZ:
   Przed zmianą: Wykonawca jest związany ofertą do dnia **30.04.2026 r.**
   Po zmianie: Wykonawca jest związany ofertą do dnia **06.05.2026 r.**
3) Zmianie ulega pkt 15.12 SWZ:
   Przed zmianą: Termin składania ofert upływa dnia **01 kwietnia 2026 r. o godz. 09:00**.
   Po zmianie: Termin składania ofert upływa dnia **07 kwietnia 2026 r. o godz. 09:00**.
4) Zmianie ulega pkt 16.1 SWZ:
   Przed zmianą: Otwarcie ofert nastąpi w dniu **01 kwietnia 2026 r. o godz. 10:00**.
   Po zmianie: Otwarcie ofert nastąpi w dniu **07 kwietnia 2026 r. o godz. 10:00**.

   Powyższe ustalenia stanowią integralną część SWZ i są obowiązujące, wobec powyższego wszyscy Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je przy opracowywaniu ofert.