Bydgoszcz, 21.09.2026 r.

WZPiFP-82/1-26

egz. poj.

Dotyczy postępowania: ***„Dostawa agregatów prądotwórczych” /WZPiFP-82-26/***

Na podstawie art. 284 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych *(tekst jednolity Dz.U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.)* zwanej dalej „ustawą” zamawiający informuje, że zostało nadesłane zapytania do treści SWZ.
Poniżej przedstawiam jego treść i stosowne wyjaśnienie.

Pytanie nr 1:

Pytanie do części 2: Proszę o dopuszczenie agregatu : 1) Moc maksymalna: 8,5 kW 2) Moc ciągła: 8 kW 3) Rodzaj gniazd: • 1x 16A/400V (5 pinów) • 1x 32A/230V (3 piny) • 1x DC 8,3A/12V 4) Wymiary (wys./szer./dł.): 681 x 546 x 550 mm

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza w zakresie zadania nr 2 agregat o niżej wymienionych parametrach:
1) Moc maksymalna: 8,5 kW
2) Moc ciągła: 8 kW
3) Rodzaj gniazd:
• 1x 16A/400V (5 pinów)
• 1x 32A/230V (3 piny)
• 1x DC 8,3A/12V
4) Wymiary (wys./szer./dł.): 681 x 546 x 550 mm
Zamawiający zwraca uwagę, że pozostałe parametry dotyczące agregatu pozostawia bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany w Rozdziale XII SWZ - **Termin związania ofertą:**
z: 21.10.2026 r.
na: 27.10.2026 r.

Dodatkowo Zamawiający informuje, iż **przedłuża termin składanie ofert do dnia 28.09.2026 r. do godz. 09:00.** Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.09.2026 r. o godz. 09:30.

W związku z powyższym odpowiednio ulegają zmianie następujące zapisy SWZ: Rozdział X ust. 9 i ust. 11

Niniejsze pismo jest wiążące dla wszystkich Wykonawców.

ZATWIERDZAM
Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy
z up. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Bydgoszczy
insp. Marcin Woźniak
/podpis na oryginale/

Wykonano w 1 egz.
umieszczono na stronie internetowej
oprac./druk -AK

Osoba do kontaktu:
Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
Agnieszka Kiciak – .specjalista WZPiFP
tel. 47 751-18-10
przetarg@bg.policja.gov.pl