# PRZEDMIAR ROBÓT 000-00-605

Budowa: Wymiana instalacji elektrycznych WLZ w budynku Sądu okręgowego w Kaliszu
Lokalizacja: al. Wolności 13
62-800 Kalisz

Inwestor: Skarb Państwa - Sąd Okręgowy w Kaliszu
al. Wolności 13, 62-800 Kalisz



| DZ | POZ | SYMBOL POZYCJI | NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ | JEDN MIARY | ILOŚĆ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prace przygotowawcze | | | | |
| 1.1 | Demontaże tablice | | | | |
| 1.1 | 10 KNNR | N009-02-06-06-50 | Demontaż tablicy rozdzielczej z osprzętem modułowym trzyrzędowej | szt | 6,000 |
| 5 | Prace modernizacyjne Rodzielnic | | | | |
| 5.42 | Montaż rozdzielni TW-1 | | | | |
| 5.42 | 10 KNNR | N005-04-04-01-00 | Montaż tablicy elektrycznej o masie do 10 kg | szt | 1,000 |
| 5.42 | 20 KNNR | N005-12-03-01-00 | Podłączanie przewodów pojedyńczych do 2,5 mm² pod zaciski | szt | 120,000 |
| 5.42 | 30 ROB | 999 | Robotnik budowlany - sprawdzenie i identyfikacja obwodów | r-godz | 5,000 |
| 5.42 | 40 KNNR | N005-13-01-01-00 | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz | szt | 30,000 |
| 5.43 | Montaż rozdzielni TWO-1 | | | | |
| 5.43 | 10 KNNR | N005-04-04-01-00 | Montaż tablicy elektrycznej o masie do 10 kg | szt | 1,000 |
| 5.43 | 20 KNNR | N005-12-03-01-00 | Podłączanie przewodów pojedyńczych do 2,5 mm² pod zaciski | szt | 120,000 |
| 5.43 | 30 ROB | 999 | Robotnik budowlany - sprawdzenie i identyfikacja obwodów | r-godz | 5,000 |
| 5.43 | 40 KNNR | N005-13-01-01-00 | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz | szt | 30,000 |
| 5.44 | Montaż rozdzielni TG-B | | | | |
| 5.44 | 10 KNNR | N005-04-04-01-00 | Montaż tablicy elektrycznej o masie do 10 kg | szt | 1,000 |
| 5.44 | 20 KNNR | N005-12-03-01-00 | Podłączanie przewodów pojedyńczych do 2,5 mm² pod zaciski | szt | 120,000 |
| 5.44 | 30 ROB | 999 | Robotnik budowlany - sprawdzenie i identyfikacja obwodów | r-godz | 5,000 |
| 5.44 | 40 KNNR | N005-13-01-01-00 | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz | szt | 30,000 |
| 5.45 | Montaż rozdzielni TG-A | | | | |
| 5.45 | 10 KNNR | N005-04-04-01-00 | Montaż tablicy elektrycznej o masie do 10 kg | szt | 1,000 |
| 5.45 | 20 KNNR | N005-12-03-01-00 | Podłączanie przewodów pojedyńczych do 2,5 mm² pod zaciski | szt | 120,000 |
| 5.45 | 30 ROB | 999 | Robotnik budowlany - sprawdzenie i identyfikacja obwodów | r-godz | 5,000 |
| 5.45 | 40 KNNR | N005-13-01-01-00 | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz | szt | 30,000 |
| 5.46 | Montaż rozdzielni TG2 | | | | |
| 5.46 | 10 KNNR | N005-04-04-01-00 | Montaż tablicy elektrycznej o masie do 10 kg | szt | 1,000 |
| 5.46 | 20 KNNR | N005-12-03-01-00 | Podłączanie przewodów pojedyńczych do 2,5 mm² pod zaciski | szt | 120,000 |

| DZ | POZ | SYMBOL POZYCJI | NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ | JEDN MIARY | ILOŚĆ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.46 | 30 | ROB 999 | Robotnik budowlany - sprawdzenie i identyfikacja obwodów | r-godz | 5.000 |
| 5.46 | 40 | KNNR N005-13-01-01-00 | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz | szt | 30.000 |
| 5.47 | | Montaż rozdzielni Rozdzielnia Poddasze | | | |
| 5.47 | 10 | KNNR N005-04-04-01-00 | Montaż tablicy elektrycznej o masie do 10 kg | szt | 1.000 |
| 5.47 | 20 | KNNR N005-12-03-01-00 | Podłączanie przewodów pojedyńczych do 2.5 mm² pod zaciski | szt | 120.000 |
| 5.47 | 30 | ROB 999 | Robotnik budowlany - sprawdzenie i identyfikacja obwodów | r-godz | 5.000 |
| 5.47 | 40 | KNNR N005-13-01-01-00 | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz | szt | 30.000 |