
11	12	13	14	15	16	17
Obwody Oświetlenia	Obwody Oświetlenia	Obwody Oświetlenia	Obwody Oświetlenia	Obwody Oświetlenia	Obwody Oświetlenia	Obwody Gniazd
Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Sterowanie	Obw Otw zewnętrzne	Rezerwa	Gniazda 3 fazowe
–	–	–	0,5	0,5	–	2,5
–	–	–	2,17	2,17	–	10,86



Uwagi:
1. Obwody odpływowe rozdzielni nie podlegają wymianie jedynie "przepięcu" do wymienianych aparatów,
2. Przed wymianą rozdzielni należy zinwentaryzować obwody,
3. W przypadku pojawienia się kabli aluminiowych należy je wymianieć występując do zamawiającego jako osobne zadanie

Jednostka projektowa: "PRONAEL" Jakub Jeńć, ul. ABPA W.DYMKA194/45, 61-245 Poznań, kom. 518436940		
Inwestor: Skrab Państwa - Sąd Okręgowy w Kaliszu, AL. Wolności 13, 62-800 Kalisz		
Adres budowy: Sąd Okręgowy w Kaliszu al. Wolności 11, al.Wolności 13, 62-800 Kalisz		Branża: ELEKTRYCZNA
Nazwa inwestycji: PROJEKT TECHNICZNY Wymiana instalacji elektrycznych (WLZ) w budynku Sądu Okręgowegow Kaliszu przy al. Wolności 11 i al. Wolności 13		Stadium: PT Data: 2024 08
Nazwa rysunku: Modernizacja Schemat instalacji TP-1		Strona: 2/5
Projektant: mgr inż. Jakub Jeńć upr. nr WKP/0385/POOE/13 br. instal. elektr.		Nr rysunku: R-1