
33	34	35	36	37
Obwody Technologii	Obwody Technologii	Obwody Technologii	Obwody Technologii	Obwody Technologii
Obw Klimatyzacji	Obw Klimatyzacji	Obw Klimatyzacji		
0,5	0,5	0,5		
2,17	2,17	2,17		



Uwagi:

1. Obwody odpływowe rozdzielni nie podlegają wymianie jedynie "przepięcu" do wymienianych aparatów,
2. Przed wymianą rozdzielni należy zinwentaryzować obwody,
3. W przypadku pojawienia się kabli aluminiowych należy je wymianieć występując do zamawiającego jako osobne zadanie

Jednostka projektowa:	"PRONAEL" Jakub Jeńć ul. ABPA W.DYMKA194/45, 61-245 Poznań, kom. 518436940	
Inwestor:	Skrab Państwa - Sąd Okręgowy w Kaliszu, AL. Wolności 13, 62-800 Kalisz	
Adres budowy:	Sąd Okręgowy w Kaliszu al. Wolności 11, al.Wolności 13, 62-800 Kalisz	Branża: ELEKTRYCZNA
Nazwa inwestycji:	PROJEKT TECHNICZNY Wymiana instalacji elektrycznych (WLZ) w budynku Sądu Okręgowegow Kaliszu przy al. Wolności 11 i al. Wolności 13	Stadium: PT Data: 2024 08
Nazwa rysunku:	Modernizacja Schemat instalacji TM-3	Strona: 4/5
Projektant:	mgr inż. Jakub Jeńć upr. nr WKP/0385/POOE/13 br. instal. elektr.	Nr rysunku: R-10