
44	45	46	47	48	49	50
Obwody Technologii	Obwody Technologii	Obwody Technologii	Obwody Technologii	Obwody Technologii	Obwody Technologii	Obwody Technologii Podgrzewacz
Obw Klimatyzacji	Obw Klimatyzacji	Obw Klimatyzacji	Obw Klimatyzacji	Rezerwa	Rezerwa	Obw Pok. 263
0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	2,5
2,17	2,17	2,17	2,17	-	-	10,86



Uwagi:
1. Obwody odpływowe rozdzielni nie podlegają wymianie jedynie "przepięcu" do wymienianych aparatów,
2. Przed wymianą rozdzielni należy zinwentaryzować obwody,
3. W przypadku pojawienia się kabli aluminiowych należy je wymianieć występując do zamawiającego jako osobne zadanie

Jednostka projektowa:	"PRONAEL" Jakub Jeńć ul. ABPA W.DYMKA194/45, 61-245 Poznań, kom. 518436940	
Inwestor:	Skrab Państwa - Sąd Okręgowy w Kaliszu, AL. Wolności 13, 62-800 Kalisz	
Adres budowy:	Sąd Okręgowy w Kaliszu al. Wolności 11, al.Wolności 13, 62-800 Kalisz	Branża: ELEKTRYCZNA
Nazwa inwestycji:	PROJEKT TECHNICZNY Wymiana instalacji elektrycznych (WLZ) w budynku Sądu Okręgowegow Kaliszu przy al. Wolności 11 i al. Wolności 13	Stadium: PT Data: 2024 08
Nazwa rysunku:	Modernizacja Schemat instalacji TP5	Strona: 5/6
Projektant:	mgr inż. Jakub Jeńć upr. nr WKP/0385/POOE/13 br. instal. elektr.	Nr rysunku: R-5