Dolice, 02.10.2026r.

Zamawiający:
Gmina Dolice
ul. Ogrodowa 16
73-115 Dolice

Wyjaśnienie treści SWZ – nr 3

Znak: WG.033.89.2026.KZ
Dot. postępowania przetargowego: ZP.271.1.16.2026

W związku z otrzymanym w dn. 25.09.2026r. wnioskiem w prowadzonym postępowaniu przetargowym pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z szatnią sportową w m. Żalęcino" zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2026 poz. 793) poniżej udzielamy wyjaśnień:

Pytania:

Działając w imieniu Wykonawcy, na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Pzp zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w związku z zidentyfikowaną rozbieżnością materiałową pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem robót:
Pytanie / Wniosek: W Projekcie Technicznym (część konstrukcyjna, plik PT.pdf) ściany nadziemne budynku zaprojektowano z bloczków z betonu komórkowego odmiany 600 o grubości 24 cm. Jednocześnie w Przedmiarze Robót branży budowlanej (pozycja nr 31) przewidziano wykonanie ścian o grubości 24 cm z bloczków silikatowych. Zwracamy uwagę, że materiały te różnią się technologią wbudowania, ciężarem, parametrami termicznymi oraz ceną rynkową.
W związku z powyższym prosimy o odpowiedź na pytania:
1. Z jakiego materiału Wykonawca powinien skalkulować wykonanie ścian nadziemnych grubości 24 cm na potrzeby sporządzenia wyceny oferty?
2. W przypadku potwierdzenia materiału wskazanego w Projekcie Technicznym (bloczki z betonu komórkowego odm. 600), czy Zamawiający dokona modyfikacji opisu pozycji nr 31 w przedmiarze robót?

Odpowiedź:

Zamawiający jednoznacznie wskazuje, że ściany murowane mają być wykonane z bloczków silikatowych gr. 24 cm. Omyłkowy zapis w dokumentacji konstrukcyjnej.

Z up. WÓJTA GMINY
Roman Kinasz
Sekretarz Gminy
/dokument podpisany elektronicznie/