POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA

Bialystok,27.10.2026 r.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku
ul. Gen.Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok
tel. 224443333, faks 85 664 59 80

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
tel. 85 6756810, faks 85 6459 80
marek.powajbo@psgaz.pl

Gmina Zabłudów
ul. **Rynek 8**
18-060 Zabłudów

Wasz znak:
Nasz znak: PSGBI.ZMSM.763.211 .26
Dot.: rozbudowy drogi gminnej nr 106859B Zabłudów - Rafałówka

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa pismo - PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku informuje, iż planowana inwestycja drogowa – przedstawiona na projekcie zagospodarowania - nie koliduje sytuacyjnie z istniejącą siecią gazową. W związku z czym nie zachodzi konieczność określania warunków przebudowy.

Jednocześnie z uwagi na usytuowanie sieci gazowej średniego ciśnienia w obrębie projektowanej inwestycji drogowej, należy przedstawić do uzgodnienia w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład w Białymstoku projekt budowlany (drogowy) wraz z projektowanym uzbrojeniem podziemnym. Powyższy projekt winien uwzględniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki . „w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe".

W przypadku stwierdzenia na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, braku możliwości zachowania wymaganej odległości pionowej od projektowanej nawierzchni oraz spodu konstrukcji jezdni lub rowu do istniejącej sieci gazowej lub kolizji projektowanego uzbrojenia z gazociągiem, należy niezwłocznie wystąpić naszego Zakładu o zmianę lub wydanie warunków technicznych.

Z poważaniem,
Starszy Specjalista
ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Powajbo
Marek Powajbo

Pismo sporządził: Marek Powajbo