Załącznik nr 4

Zestawienie obciążeń cieplnych

Projekt: Tarnów Opolski

lp.	Nazwa punktu	Obciążenie cieplne [BTU/godz.]
1	MO1	5 841
2	MO2	5 797
3	MO3	23 393
4	MO4	25 643
5	Pomost Tech. Lewy	0
6	Pomost Tech. Prawy	0
7	Kulisa lewa	0
8	Kulisa prawa	3 581
9	Kulisa prawa	3 581
	SUMA:	67 835

Współczynnik jednoczesności użycia urządzeń należy przyjąć na poziomie 0,5.