ZAKŁAD GOSPODARKI WODNO-KANALIZACYJNEJ
w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19

Telefony
Centrala/Fax 44 - 724 22 92
Wydział Eksploatacji Sieci 44 - 724-63-39; 44- 724-22-92 wew 110, 111, 300
e mail: sekretariat@zgwk.pl, www.zgwk.pl Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:www.zgwk.pl/rodo

L.dz. TWE. 801. 186. 1033. 2022. ip Tomaszów Mazowiecki, dnia 21.04.2022r.

Gmina Miasto Tomaszów Maz.
ul. P.O.W. 10/16
97-200 Tomaszów Maz.

Warunki przyłączenia nr 151 / 2022

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.03.2022 r., złożony przez pełnomocnika Pana Michała Otomańskiego działającego w imieniu i na rzecz firmy Projektowanie Architektoniczne Michał Otomański z siedzibą przy ul. Obywatelskiej 106B m.36, 94-104 Łódź, otrzymany dnia 01.04.2022 r., Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o. podaje warunki przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej **terenów przeznaczonych pod budowę** przy **ul. PCK 2/4** znajdujących się wzdłuż Rzeki Pilicy na działkach nr ewidencji:
- fragment działki 692/1 obr 13
- fragment działki 160/1 obr 21
- fragment działki 160/2 obr 21
- fragment działki 160/3 obr 21
- fragment działki 8 obr 22
- fragment działki 179 obr 22
celem realizacji II etapu inwestycji w obszarze miasta Tomaszów Maz. pn.: „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Maz.- etap II".

1. Włączenie do miejskiej sieci wodociągowej zaprojektować do istniejącego wodociągu **D= 150mm** wykonanego z rur żeliwnych **w ulicy Ściegiennego** poprzez przyłącze istniejące po sprawdzeniu możliwości zapewnienia zapotrzebowania na wodę całego terenu. W przypadku braku spełnienia wymagań istniejącego przewodu wodociągowego należy wykonać nowe przyłącze. Nowe włączenie do miejskiej sieci wodociągowej zaprojektować poprzez nasadę rurową z zasuwą odcinającą, klinową, bezgniazdową z miękkim uszczelnieniem klina i bezdławicowym uszczelnieniem wrzeciona.
   Lokalizacja zasuwy winna być oznaczona tabliczką orientacyjną zgodną z Polską Normą.
   Należy wykonać przebudowę przyłącza wodociągowego po śladzie przyłącza obecnie istniejącego.

2. Do budowy przyłącza wodociągowego zastosować rury PE100 SDR17 PN10 łączone z armaturą za pomocą kształtek adaptacyjnych lub metodą zgrzewania.

3. Parametry techniczne armatury:
   – **obejma nawiertki przystosowana do odpowiedniego typu rur (np.: żeliwo, PE, PVC)** z gwintowanym wewnętrznie otworem przyłączeniowym wykonana z żeliwa sferoidalnego GGG-50 pokryta powłoką z farby epoksydowej zewnątrz i wewnątrz;
   – **zasuwa domowa** klinowa do nawiercania przyłącza, wykonana z żeliwa sferoidalnego GGG-50, z jednej strony gwint zewnętrzny, z drugiej wewnętrzny do aparatu nawiercającego oraz złącze kielichowe z pierścieniem wzmacniającym do rur PE. Pozostałe parametry techniczne jak dla zasuw sieciowych.
   – stosować obejmę nawiertki, zasuwę domową i obudowę zasuwy teleskopową tego samego producenta.
   Stosować wyłącznie wyroby uznanych producentów o wysokich parametrach technicznych.

4. Parametry wodomierza:
- wodomierz dobrany do celów konsumpcyjnych.

5. Włączenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektować do istniejącego kanału sanitarnego **D= 1000mm** wykonanego z rur żelbetowych, biegnącego przez tereny zielone dz. ewid. nr 696/1 obr 0013, poprzez przyłącze istniejące poddane przebudowie z umieszczeniem w śladzie istniejącym.

6. Do budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej zastosować rury tego samego rodzaju co sieć uliczna lub wyprowadzony przykanalik.

7. Parametry techniczne materiałów do budowy przyłącza:

- rury

– kamionkowe glazurowane D=150 mm, łączone kielichowo z uszczelką, wytrzymałość zastosowanych rur nie może być mniejsza niż 34 kN/m,
– PVC SN8 w/g PN-EN 1401,
– z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym (GRP) wg PN-EN14364
– PEHD zgodne PN-EN 13244-2 (do kanalizacji) SN8 z polietylenu klasy, co najmniej PE 100

- studnie

– rewizyjne **z kręgów betonowych** (beton klasy C35/45), łączonych na uszczelki gumowe; monolityczne dno z kinetą przystosowane do przyłączenia na uszczelkę króćców do studziennych,
– inspekcyjne **z tworzyw sztucznych** spełniających opisane wyżej wymogi (np. typu Wavin Tegra lub równoważne;
Studnie muszą być przystosowane do szczelnego połączenia z rurą.

- włazy

– żeliwne kanałowe z uszczelką gumową wpuszczaną do rowka. Klasa włazu dostosowana do przewidywanych obciążeń – jednak zawsze w pasie jezdni włazy dostosowane do obciążenia min.40T.

8. Przyłącza należy wykonać z materiałów posiadających atesty, aprobaty techniczne i odpowiadających Polskim Normom

9. Budowa przyłączy, o których mowa w art.29 ust. 1pkt 23 ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020r poz 471) wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z art.29a ust. 1 przedmiotowej ustawy.

10. Zalecane jest uzgodnienie planu sytuacyjnego przyłączy w **Zakładzie Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. spółka z o.o. - Wydział Eksploatacji Sieci ul. Kępa 19.**

11. Warunki dodatkowe:

a) na przyłączu kanalizacyjnym na terenie posesji wybudować studnię rewizyjną,
b) w przypadku wykonania nowego przyłącza wodociągowego zestaw wodomierzowy zainstalować w piwnicy budynku lub na parterze, w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu zabezpieczonym przed zalaniem wodą, w przypadku gdy długość przyłącza nie przekracza 15m. W innym przypadku należy zaprojektować studnię wodomierzową, usytuowaną na terenie posesji w odległości do 1,0 m od granicy posesji. Studnię wodomierzową zaprojektować w sposób zapewniający zabezpieczenie wodomierza przed zalaniem wodami gruntowymi oraz wpływem warunków atmosferycznych,
c) zaleca się zabudowanie wodomierza w pozycji poziomej,
d) za zestawem wodomierzowym, bezpośrednio za zaworem głównym zamontować **zawór antyskażeniowy,**
e) przy zastosowaniu do budowy przyłącza rur PE lokalizację przewodu należy oznakować taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną (metalizowaną),

f) przejście z rury PE na stal lub żeliwo wykonać przed budynkiem lub studnią wodomierzową, dla rur stalowych zastosować zabezpieczenie antykorozyjne,
g) bezpieczeństwo p.pożarowe przedmiotowej nieruchomości należy zapewnić we własnym zakresie.

12. Warunki szczegółowe wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych określone są w **Załączniku nr 1 do niniejszych warunków technicznych.**

W załączeniu:
- 1 egz. planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego, określającego usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu
- Zał. Nr 1
- Zał. Nr 2
- inne: ...

PROKURENT
mgr inż. Stanisław Stańdo

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Maria Chilińska

Do wiadomości:

1. Michał Otomański – pełnomocnik działający w imieniu i na rzecz Firmy Projektowanie Architektoniczne Michał Otomański z siedzibą przy ul. Obywatelskiej 106B m.36, 94-104 Łódź
2. a/a

p.o. KIEROWNIKA
WYDZIAŁU EKSPLOATACJI SIEC
mgr inż. Dariusz Karwat

Zastępca kierownika
Wydziału Eksploatacji Sieci
mgr Irina Pawłowa