**Adres do korespondencji:**
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie
ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin

**Obsługa klientów**
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0 616

TAURON DYSTRYBUCJA

| | |
|---|---|
| Tytuł pisma: | **Odpowiedź na wniosek o uzgodnienie branżowe** |
| Data pisma: | **25.03.2026 r.** |
| Nr pisma: | **TD26-03-0374992-03** |
| Sprawa: | **Skablowanie istniejącej sieci napowietrznej, Wojkowice ul. Kusocińskiego.** |
| Nr sprawy: | **(1055438991), TD/OBD/OMD/UB/MG/375/2026** |
| Kontakt: | **Michał Grzanka** |
| Telefon: | ***+48 571 667 521*** |
| E-mail: | **michal.grzanka@tauron-dystrybucja.pl** |

**PROJEKT PLUS ARCHITEKCI**
**sp. z o.o.**
**ul. Plac Krakowski 10**
**41-800 ZABRZE**

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na pismo z datą wpływu do TAURON Dystrybucja S.A. – Oddział w Będzinie **17.03.2026 r.** nanieśliśmy na załączonym podkładzie mapowym orientacyjne przebiegi: tras linii napowietrznych nN i oświetlenia ulicznego wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować.

Istniejące na wskazanym terenie pozostałe linie napowietrzne nN, oświetlenia ulicznego i zestawy złączowo pomiarowe należy zinwentaryzować we własnym zakresie.

**W związku z występującą kolizją z urządzeniami energetycznymi będącymi własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie, wniosek został przekazany do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie Wydział Eksploatacji, osoba do kontaktu – Dariusz Gliński tel. 572 886 620, w celu wydania warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.**

**Ponadto, ze względu na kolizję z urządzeniami oświetlenia ulicznego będącymi własnością TAURON Nowe Technologie S.A., wniosek został przekazany do TAURON Nowe Technologie S.A. osoba do kontaktu – Zbigniew Gieracki, tel. 516 113 015, w celu wydania warunków technicznych usunięcia kolizji w zakresie oświetlenia ulicznego.**

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami.

W przypadku prac w pobliżu urządzeń TAURON Dystrybucja S.A. należy wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie, ul. Małobądzka 141.

Prace w pobliżu urządzeń TAURON Dystrybucja S.A. prowadzić po wcześniejszym **(minimum 14 dni)** uzgodnieniu terminu i sposobu z Jednostką Terenową Dąbrowa Górnicza osoba do kontaktu – Łukasz Ruszaj, **e-mali: Lukasz.Ruszaj@tauron-dystrybucja.pl**, tel. +48 516-112-070.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie.

W przypadku stwierdzenia w terenie istnienia infrastruktury oświetleniowej, która nie została wymieniona w uzgodnieniu branżowym należy na etapie uzgodnienia koncepcji/projektu przebudowy wykazać brakujące urządzenia celem ustalenia ich właściciela oraz sposobu przebudowy. W/w dokumentację należy uzgodnić z TAURON Nowe Technologie S.A.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Wykonanie uzgodnienia podlega opłacie zgodnie z obowiązującym cennikiem usług pozataryfowych (dostępnym na stronie internetowej *www.tauron-dystrybucja.pl*).

Faktura za przedmiotową usługę dostarczona zostanie odrębnym pismem.

**Jak możecie się Państwo z nami skontaktować:**

Możecie Państwo skontaktować się z nami na jeden z poniższych sposobów;

- listownie, na adres:
  **TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie, ul. Małobądzka 141, 42 – 500 Będzin**
- elektronicznie: **tauron-dystrybucja.pl/formularz**
- telefonicznie, pod numerem **32 606 0 606**

Prosimy, by w korespondencji, powoływać się na nr pisma lub nr sprawy.

**Łączymy wyrazy szacunku**

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie
Specjalista ds. uzgodnień branżowych
Wydział Danych Sieciowych
Michał Grzanka

Załączniki:
1 x mapa zasadnicza
Kopia:
1 x OBD/OMS
1 x OBD/OME
1 x TNT




PROJEKTPLUSARCHITEKCI Sp. z o.o.
Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze
tel./fax +48 32 235 22 99, 271 24 32, projektplus.pl
NIP: 648 265 54 57, REGON 240835431

Nazwa rysunku:
Lokalizacja kolizji

| Data: | Skala: | Nr Rys.: |
|---|---|---|
| 17.03.2026 | 1:500 | L-1 |

Nazwa inwestycji
**Budowa budynku zaplecza sportowego w Parku Sportowym Wojkowice wraz z pełnowymiarowym boiskiem treningowym przy ul.Kusocińskiego w Wojkowicach**

Inwestor:
**Gmina Wojkowice z siedzibą w Wojkowicach, ul. Jana III Sobieskiego 290a 42-580 Wojkowice**

Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

Załącznik nr 1 do pisma:

TD26-03-0374892-03

Uzgodnienie nr TD/OBD/OHD/UB/MG/375/2026

Data 25.03.2026 r.

W oznaczonym terenie wkreślono przebieg*) brak*)
urządzeń podziemnych własności TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie
Linia napowietrzna widoczna w terenie.
* niepotrzebne skreślić podpis

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie
Specjalista ds. uzgodnień branżowych
Wydział Danych Sieciowych
Michał Grzanka

**Legenda:**

- Linie kablowe WN
- Linie napowietrzne WN
- Linie kablowe SN
- Linie napowietrzne SN
- Linie kablowe nN
- Linie napowietrzne nN
- Linie kablowe oświetleniowe
- Linie napowietrzne oświetleniowe
- Linie kablowe teletechniczne
- Linie napowietrzne teletechniczne

Przebieg linii naniesiono orientacyjnie.

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:
- 3m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
- 10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
- 15m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,

należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustrojów słupów linii jw., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

**Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:**
- **linii nN - 1m,**
- **linii SN - 2m,**
- **linii WN - 5m**

Naniesione trasy urządzeń energetycznych i teletechnicznych są orientacyjne i nie oznaczają wyrażenia zgody na wykonywanie robót ziemnych. Ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyżowań z istniejącą siecią elektroenergetyczną, w terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót wskazane jest wystąpić do Spółki eksploatującej sieć o odpłatny nadzór branżowy oraz wykonać ręczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej trasy kabli. Sieć napowietrzną nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie. Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wystawienia.