Pionki, dn. 21.07.2026r

ZP 271.20.2026

Wszyscy Wykonawcy

W związku z prowadzonym w trybie art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.) postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ***„Rozbudowa SUW w m. Czarna”***, Zamawiający Gmina Pionki na podstawie art. 284. ust. 2 ustawy P.z.p. udziela wyjaśnień na otrzymane zapytania:

1) 1. Czy Zamawiający dopuści, aby w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wymagana suma ubezpieczenia OC w wysokości 3 000 000,00 zł wynikała z łącznej wartości polis OC członków konsorcjum? ?

Odp. Zamawiający dopuści sumowanie wartości polis OC członków konsorcjum.

2) Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. montaż układu technologicznego o wydajności 20 m3 /h natomiast warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie się doświadczeniem w wykonaniu należycie co najmniej jednej stacji uzdatniania wody o wydajności 100 m3 /h. Wymóg ten dotyczy również kierownika budowy. Proszę o zmianę tego warunku na doświadczenie w budowie stacji uzdatniania wody o wydajności adekwatnej do opisu przedmiotu zamówienia.

Odp. Zamawiający dokonał zmiany warunku. Aktualna treść została zamieszczona w SWZ w brzmieniu:

> **„a)** Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie **co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie Stacji Uzdatniania Wody (SUW) o przepływie min. 20m^3/h - załącznik nr 6 do SWZ.**
>
> **b)** Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje - 1 osobą która:
>
> - będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, osoba ta kierowała lub nadzorowała roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie Stacji Uzdatniania Wody (SUW) **o przepływie min. 20m^3/h,** a ponadto będzie pełnić funkcję kierownika robót i posiada uprawnienia do kierowania **budową lub robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej**, posiadającą minimum 3 – letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy w kierowaniu w/w robotami”

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Katarzyna Konopska
Data: 2026.07.21 14:38:47 CEST

3) Proszę o załączenie wyników badań wody surowej (opis PT na stronie nr 7 i 8)

Odp. Wyniki badań zostały załączone na stronie postępowania w dniu 21.07.2026

4) Dzień dobry. Czy dopuszczają Państwo zastosowanie rozwiązania równoważnego polegającego na dostawie i montażu zamkniętych kolumn filtracyjnych opartych na technologii bezciśnieniowej?

Odp. Zamawiający, po konsultacjach przeprowadzonych z autorem projektu, nie dopuszcza rozwiązania polegającego na dostawie i montażu zamkniętych kolumn filtracyjnych.