Gdańsk, 23 lipca 2026 r.

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Gdańsku
ul. Beniowskiego 7, 80-382 Gdańsk

PT.2370.II.5.2026

WYKONAWCY ZAINTERESOWANI
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Budowa hali magazynowej na potrzeby OLiOC wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 793), Zamawiający przedstawia treść zapytania wraz z wyjaśnieniem w następującym zakresie:

Pytanie Nr 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów opisu technicznego i przyjęcie dla całego budynku hali: klasy odporności pożarowej określonej jako „D” oraz przyjęcie tego zapisu jako nadrzędnego dla innych zapisów? Powyższa zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego i pozwoli otrzymać korzystną cenowo ofertę.

Odpowiedź Nr 1:
Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 3 do SWZ, budynek został zaklasyfikowany do klasy odporności pożarowej "D".

Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część SWZ, jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia i należy je uwzględnić w pełnym zakresie przy sporządzaniu ofert.

PODPISANO ELEKTRONICZNIE
KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Gdańsku
st. bryg. Romuald Pituła
.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)