Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
im. M. Pirogowa w Łodzi
ul. Wólczańska 191/195
90-531 Łódź

Centrala: 42 636 76 11
Sekretariat: 42 636 83 20
Fax: +48 42 637 25 93
e-mail: sekretariat@pirogow.pl

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi udziela wyjaśnień na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, pn.: **„Budowa awaryjnego ujęcia wody pitnej wraz z rezerwowym systemem zasilania w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. M. Pirogowa w Łodzi przy ulicy Wólczańskiej 191/195” realizowana w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026 (Obszar II) ZP/41/2026**

Pytanie 1
Dzień dobry, w nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa przetargu, chcielibyśmy zapytać, czy byliby Państwo zainteresowani wdrożeniem, w ramach prowadzonego postępowania, bezciśnieniowej technologii uzdatniania wody stanowiącej wyposażenie mobilnej stacji kontenerowej w wykonaniu całości ze stali nierdzewnej? Wiele postępowań przetargowych, w których braliśmy udział, zakończyło się podpisaniem umowy na dostawę i montaż technologii bezciśnieniowej. Początkowo inwestorzy w znacznej części przewidywali zastosowanie jedynie tradycyjnych rozwiązań ciśnieniowych, jednak po przedstawieniu naszych produktów jako równoważnych decydowali się na wdrożenie właśnie ich (także w szpitalach). Technologia bezciśnieniowa pozwala na uzyskanie lepszych parametrów jakościowych wody niż konwencjonalna technologia ciśnieniowa. Rozwiązanie to jest bardziej energooszczędne, zajmuje mniej miejsca, a ponadto filtry mogą pracować bez zbiorników retencyjnych, bezpośrednio podając wodę na sieć wodociągową. Dodatkową zaletą technologii jest oszczędność miejsca w budynku stacji, ponieważ układ nie wymaga stosowania dmuchaw, aeratorów oraz kompresorów. Ogranicza to koszty inwestycyjne, zmniejsza zużycie energii elektrycznej, upraszcza eksploatację oraz poprawia niezawodność całego systemu uzdatniania wody
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

W związku z art. 284 ust 3 uPZP Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

ZMIANA ZAPISÓW ROZDZIAŁU XVI I XVII SWZ

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 29.10.2026 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XVII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 30.09.2026 r. do godziny 10:00.
2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2026 r. o godzinie 10:30 poprzez Platformę e-Zamówienia.

III. ZMIANA TERMINÓW WSKAZANYCH NA STRONIE TYTUŁOWEJ SWZ
1. Termin składania ofert poprzez platformę: do dnia 30.09.2026 r. do godz. 10:00.
2. Termin otwarcia ofert poprzez platformę: dnia 30.09.2026 r. o godz. 10:30.

Zatwierdził w dniu 25.09.2026 r.:
Po Dyrektora Z – ca Dyrektora ds. Lecznictwa
dr n.med. Roman Bocian