Boguchwała, dnia 03-08-2026 roku

GMINA BOGUCHWAŁA
ul. Suszyckich 33
36-040 Boguchwała
woj. podkarpackie

Dotyczy: **Rewitalizacja stawu w Zgłobniu wraz z przystosowaniem do funkcji retencyjnej oraz rekreacyjnej**

Znak Sprawy: ***RIZ.271.17.2026***

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Podstawa prawna: ***art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 poz. 793)***

Gmina Boguchwała działając zgodnie z **art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2026 poz. 793)** wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1:

Zwracam się z pytaniem dotyczącym nasadzeń, czy można doprecyzować czy ma znaczenie wielkość sadzonych roślin (np. doniczka P9 czy P11, wysokość roślin). Jest to niezbędne jeśli chodzi o wycenę tej części zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby wszystkie sadzonki roślin opisane w Zestawieniu roślin wycena w poz. 5.8 przedmiaru robót posiadały paszport roślin, a minimalna pojemność doniczki wynosiła 0,5 l (np. P9).

Z up. BURMISTRZA
Justyna Placha-Adamska
Zastępca Burmistrza
Boguchwała