Jordanów, dnia 15.09.2026r.

ZP.271.15.2026

Wszyscy zainteresowani

„Wykonanie kompletnych projektów budowy chodników – dróg dla pieszych w miejscowościach Osielec, Toporzysko, Wysoka, Naprawa, Łętownia”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026 poz.793), zwanej dalej ustawą, informuje, że wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawcy do treści specyfikacji warunków zamówienia. W związku z powyższym przytaczamy jego treść udzielając stosownych odpowiedzi. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Pytanie 1:
Prosimy o podanie, ile działek należy przewidzieć do podziału w ramach każdej części zamówienia oraz dla każdego zadania objętego postępowaniem. Informacja ta jest niezbędna do prawidłowego oszacowania nakładu prac geodezyjnych i przygotowania oferty.

Odpowiedź 1:
Zamawiający informuje, że orientacyjną liczbę działek, należy określić na podstawie przebiegu projektowanych chodników – dróg dla pieszych, przedstawionych na rysunkach stanowiących załączniki graficzne do dokumentacji postępowania.
Ostateczna liczba działek wymagających podziału będzie możliwa do określenia na etapie realizacji zamówienia, po sporządzeniu map do celów projektowych oraz przyjęciu ostatecznych rozwiązań projektowych.

Pytanie 2:
Prosimy o informację, czy Zamawiający dysponuje istniejącą dokumentacją geologiczną i/lub geotechniczną dla lokalizacji objętych zamówieniem i udostępni ją Wykonawcy na etapie realizacji zadania.

Odpowiedź 2:
Zamawiający informuje, że nie dysponuje dokumentacją geologiczną ani geotechniczną dla lokalizacji objętych przedmiotem zamówienia.

Pytanie 3:

W przypadku braku dokumentacji geologicznej prosimy o potwierdzenie, czy jej opracowanie leży po stronie Wykonawcy. Jeżeli tak, prosimy o jednoznaczne określenie wymaganego zakresu rozpoznania podłoża gruntowego, w szczególności wskazanie, czy dla poszczególnych lokalizacji należy opracować wyłącznie opinię geotechniczną, czy też dokumentację geologiczno-inżynierską (DGI), ewentualnie inne opracowania geologiczne lub geotechniczne wymagane przepisami prawa.

Odpowiedź 3:
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ wykonanie opracowań geologicznych i geotechnicznych, niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej, leży po stronie Wykonawcy.
Zakres oraz rodzaj wymaganych opracowań jest uzależniony od przyjętych rozwiązań projektowych oraz wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Może zaistnieć konieczność opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, na przykład w odniesieniu do części nr 5, zadania nr 2.

Signed by / Podpisano przez:
Artur Kudzia
Date / Data: 2026-09-15 09:55