

ZP.271.14.2026

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa Aktywnego Placu Zabaw przy Żłobku Samorządowym „Dworkowe Skrzaty” w Lubieniu Kujawskim**”

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.), zwana dalej „pzp” Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Od Wykonawcy wpłynęło zapytanie dotyczące przedmiotowego postępowania.

Poniżej zamieszczam treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

Prosimy o potwierdzenie, czy w ramach odbioru końcowego Zamawiający wymaga przeprowadzenia kontroli pomontażowej całego placu zabaw przez niezależną jednostkę posiadającą akredytację PCA oraz przedłożenia stosownego raportu, czy wystarczające będzie przedłożenie certyfikatów lub deklaracji zgodności poszczególnych urządzeń z PN-EN 1176 oraz pozostałej dokumentacji odbiorowej. Prosimy również o potwierdzenie, czy w okresie gwarancji wymagane są coroczne odpłatne przeglądy po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przeprowadzenia kontroli wybudowanego placu zabaw przez wyspecjalizowaną zewnętrzną jednostkę kontrolującą posiadającą akredytację PCA na zgodność z normą PN-EN 1176 lub 1177.

Zamawiający wyjaśnia, że w okresie gwarancji nie wymaga przeprowadzenia odpłatnych przeglądów po stronie Wykonawcy.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Jakub Tomczak; Zastępca
Burmistrza Lubienia
Kujawskiego
Data: 2026.10.20 13:21:46
CEST