Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarządu
Zlewni
w Kielcach
KR.ZUZ.1.4210.195.2023.JD

Niniejsza decyzja stała się ostateczna w dniu 13.11.2023 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach
Cezary Zalejcherski

Kielce, 23 października 2023 r.

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) oraz art. 16 pkt 65 lit. f; art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 35 ust. 3 pkt 7 oraz art. 240 ust. 4 pkt 1 lit. b, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1 i 6 oraz art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 1 i 3 pkt 2 art. 400 oraz art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.), oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu do wód lub do ziemi ścieków a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 29 sierpnia 2023 r. (skorygowanego 14 września 2023 r.) przez Pana Beniamina Szymczyka, działającego z pełnomocnictwa Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu do rzeki Czarna Nida oraz usługę wodną, obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej za pomocą projektowanego wylotu, w ramach inwestycji pn. ,,Odwodnienie drogi w msc. Danków-Wójtostwo", Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach

o r z e k a :

I. Udzielam Gminie Daleszyce reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu do rzeki Czarna Nida, znajdującego się na działce ewid. nr 250/2, obręb 0005 Danków-Wójtostwo, o parametrach technicznych:

	ŚREDZNICA [mm]	RZ. TERENU Rz. Nr 1 [m n.p.m.]	RZ. WYLOTU Rz. Nr 2 [m n.p.m.]	RZ. DNA RZEKI Rz. Nr 3 [m n.p.m.]	PARAMETRY RZEKI				WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE WYLOTU PL-ETRF2000	
					SPADEK [%]	SZEROKOŚĆ KORONY [m]	SZEROKOŚĆ DNA [m]	NACHYLENIE SKARP	X	Y
WYLOT NR 1	300	256,00	254,40	252,80	1,0-1,5	14,39	4,27	1:1,5	5630008,22	7487885,75

2. usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu drogi powiatowej nr 1323T, do rzeki Czarna Nida za pośrednictwem ww. wylotu, zgodnie z tabelą:

POWIERZCHNIA ZLEWNI RZECZYWISTA	POWIERZCHNIA ZLEWNI ZREDUKOWANA	PRZEPŁYW OBL. MAKSYMALNY	ŚREDNIA ILOŚĆ WÓD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH
F [ha]	Fzr [ha]	Qmax [m3/s]	Qśr roczne [m3/rok]
0,16	0,15	0,022	1054

II. Pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną udzielam na okres 30 lat, liczony od dnia kiedy nin. decyzja stała się ostateczna.

III. Określam dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych:
- zawiesina ogólna - 100 mg/l,
- substancje ropopochodne - 15 mg/l.

IV. Zobowiązuję Inwestora tj. Gminę Daleszyce reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce do:
1. wykonania urządzenia wodnego, zgodnie z niniejszą decyzją oraz w sposób niepogarszający stosunków wodnych na gruntach sąsiednich oraz w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia;
2. uporządkowania terenu przyległego po zakończeniu prac, a także usunięcia we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich ewentualnych szkód powstałych na rzecz osób trzecich, w trakcie realizacji robót jak i podczas późniejszej eksploatacji;
3. prowadzenia, co najmniej 2 razy do roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających wody opadowe lub roztopowe, których eksploatacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji urządzeń, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urządzenia.
4. wykonywania bieżących napraw i konserwacji wylotu wód opadowych lub roztpowych, oraz utrzymywania drożności rzeki Czarnej Nidy na odcinku 15 m poniżej oraz 10 m powyżej zrzutu wód poprzez np. usuwanie przetamowań, wycinanie nadmiernie wyrośniętej roślinności itp.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 29 sierpnia 2023 r. do Zarządu Zlewni w Kielcach wpłynął wniosek, złożony przez Pana Beniamina Szymczyka, działającego z pełnomocnictwa Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce, na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu do rzeki Czarna Nida oraz usługę wodną, obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej za pomocą projektowanego wylotu, w ramach inwestycji pn. ,,Odwodnienie drogi w msc. Danków-Wójtostwo".
Do wniosku dołączono m. in.:
- operat wodnoprawny (2 egz.) z wersją elektroniczną, opracowany w sierpniu 2023 r., przez mgr inż. Teresę Kocjan wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności, niezawierającym określeń specjalistycznych;
- wypis z rejestru gruntów;
- uchwałę Nr XXXI/63/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Danków-Wójtostwo na terenie gminy Daleszyce;
- pełnomocnictwo z dnia 28.08.2023 r., udzielone przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce.

Z uwagi na przedmiot i zakres wnioskowanych uprawnień oraz lokalizację zamierzenia, stosownie do treści art. 397 ust. 3 pkt 2 obowiązującej ustawy Prawo wodne, organem właściwym do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Na podstawie załączonej dokumentacji ustalono, że planowana inwestycja:
- nie kwalifikuje się do rodzajów działań, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27.08.2019 r., w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1752);
- nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – przedmiotowe zamierzenie, nie jest zaliczane do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. 2019, poz. 1839) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1094 ze zm.);

– nie wymaga zgłoszenia do RDOŚ, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1336).

W związku z powyższym, nie dołączono ich do wniosku. Powyższe zostało również potwierdzone przez Pełnomocnika w operacie oraz w załączonym wniosku.

Z dokumentacji wynika, że zamierzona inwestycyjna będzie polegała na budowie urządzenia wodnego - wylotu do rzeki Czarna Nida, znajdującego się na działce ewid. nr 250/2, obręb 0005 Danków-Wójtostwo. Celem planowanego do wykonania wylotu jest zapewnienie odwodnienia części drogi powiatowej nr 1323T w którym to obszarze dochodzi do zalewania drogi oraz działek prywatnych przylegających do drogi. Projektowana kanalizacja deszczowa, będzie odbierać wody opadowe lub roztopowe spływające z drogi powiatowej, następnie wody te zostaną oczyszczone w osadniku i separatorze oraz odprowadzone za pomocą projektowanego wylotu żelbetowego do rzeki Czarna Nida. Kanał zakończony zostanie wylotem żelbetowym z umocnieniem skarp płytami ażurowymi. Na kanale zamontowana zostanie klapa zwrotna uniemożliwiająca cofanie wody z odbiornika do kanału deszczowego. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych oraz poprawa komfortu użytkowników drogi, a także wyeliminowanie podtopień gruntów przyległych.

Po przeanalizowaniu dokumentacji tut. organ stwierdził braki i pismem znak: KR.ZUZ.1.4210.195.2023.JD z dnia 6 września 2023 r. wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia.

W dniu 14 września 2023 r. wpłynęło uzupełnienie braków wraz ze skorygowanym wnioskiem.

Po ponownej analizie całości akt sprawy i uznaniu wniosku za kompletny, tut. organ pismem znak: KR.ZUZ.1.4210.195.2023.JD z dnia 22.09.2023 r., zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie sprawy oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. W przedmiotowym piśmie poinformowano jednocześnie o zebraniu dowodów i możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów w wyznaczonym terminie. Pouczono jednocześnie, że w przypadku braku uwag i zastrzeżeń, wniosek zostanie rozpatrzony w oparciu o posiadane dowody.

Zawiadomienie o wszczęciu znak: KR.ZUZ.1.4210.195.2023.JD z dnia 22.09.2023 r., zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Kielcach PGW Wody Polskie i umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PGW Wody Polskie. Zwrócono się również do Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce o podanie do publicznej wiadomości, np. poprzez wywieszenie jednego egzemplarza zawiadomienia znak: KR.ZUZ.1.4210.195.2023.JD z dnia 22.09.2023 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz na stronie BIP urzędu lub w inny sposób miejscowo przyjęty, zgodnie z art. 400 ust. 7 ww. ustawy Prawo wodne, zostało ono wywieszone w dniach 27.09.2023 r. do 04.10.2023 r.

Z uwagi, iż w toku prowadzonego postępowania, strony nie zajęły stanowiska w sprawie oraz nie wpłynęły żadne uwagi, co do przedstawionych rozwiązań projektowych, tut. organ przychylił się do wniosku i wydał decyzję udzielając pozwoleń wodnoprawnych we wnioskowanym zakresie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r., przyjęto II aktualizację Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. 2023, poz. 300), zgodnie z którym analizowany obszar, znajduje się w obrębie:

Jednolitej części wód powierzchniowych:

- Nazwa JCWP: Czarna Nida od Stokowej
- Europejski kod JCWP PL200006216433
- typ JCWP: PNp – RW_krz – Potok lub mała rzeka wyżynna na podłożu węglanowym
- Status JCW: NAT - naturalna część wód
- JCW niemonitorowana,
- Aktualny stan lub potencjał JCW: zły stan wód,
- Cel środowiskowy: dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych, stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry

Jednolita część wód podziemnych (JCWPd):

- Nazwa JCWPd: 101
- Europejski kod JCWPd – PLGW2000101

- JCW monitorowana
- Ocena stanu ilościowego: dobry
- Ocena stanu chemicznego: dobry
- Cel środowiskowy – stan chemiczny: dobry stan chemiczny, stan ilościowy: dobry stan.

Inwestycja nie znajduje się na terenie chronionym.

Po przeanalizowaniu załączonych dokumentów należy stwierdzić, że przedmiotowe przedsięwzięcie:

- nie narusza ustaleń wynikających z zapisów *„Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły"* i nie wpłynie na ustalone cele środowiskowe dla przynależnej JCWP i JCWPd;
- nie narusza ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły, przyjętego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2022 roku w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. z 2022 r. poz. 2739),
- nie narusza ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, przyjętego Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15.07.2021 roku w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy (Dz. U. z 2021 r., poz. 1615);
- nie narusza ustaleń, wynikających z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
- nie będzie wywierać negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne oraz tereny sąsiednie i pozostałe komponenty środowiska.

Niniejsze pozwolenie zgodnie z art. 400 ust. 8 ustawy Prawo wodne wydano na podstawie operatu wodnoprawnego oraz informacji zgromadzonych w toku przeprowadzonego postępowania. W oparciu o analizę powyższych dokumentów należało uznać, że nie zachodzą przeszkody w udzieleniu wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego we wnioskowanym zakresie, w sposób określony w przedstawionym operacie wodnoprawnym i na warunkach określonych niniejszą decyzją, z uwzględnieniem zapisów art. 75a ustawy Prawo wodne. Pozwolenia wodnoprawnego w zakresie usługi wodnej, udzielono zgodnie z art. 400 ust 1 ustawy Prawo wodne na okres 30 lat, licząc od dnia kiedy nin. decyzja stanie się ostateczna.

Wnioskodawca uiścił dwie opłatę za udzielenie pozwoleń wodnoprawnych w wysokości 500,00 zł (słowne złotych: pięćset złotych) na rachunek bankowy PGW Wody Polskie: Nr 50 1130 1017 0020 1510 6720 0026, a poświadczenie wniesienia opłaty przedłożono Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Kielcach.

Pouczenie:

1. *Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.*
2. *W myśl art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne niniejsze pozwolenie wodnoprawne w zakresie wykonania urządzeń wodnych wygaśnie, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.*
3. *Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.*
4. *Pozwolenie wodnoprawne może być cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zgodnie z art. 415 ustawy Prawo wodne.*
5. *Zgodnie z art. 261 ustawy Prawo Wodne, należy zawrzeć umowę użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa, z PGW Wody Polskie, reprezentowanym przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.*

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Gminy Daleszyce
   Pan Beniamin Szymczyk (2 egz. dec. + operat)
2. strona postępowania według rozdzielnika
3. Powiat Kielecki
   ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce
4. Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
   ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce
5. PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie (właściciel wody)
   ul. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Dyrektor
Zarządu Zlewni w Kielcach
Cezary Majcherski

6. Okręg PZW w Kielcach
   ul. Warszawska 34a/31, 25-312 Kielce
7. Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
   Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce
8. aa/BiP (2 egz. dec.)

Do wiadomości:

PGW Wody Polskie – *System Informacyjny Gospodarowania Wodami (dec. ostateczna)*