Urząd Gminy Rzezawa
ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa
Telefon: 14 648 48 24 Faks: 14 648 85 50
e-mail: gmina@rzezawa.pl
www.rzezawa.pl

Nasz znak: RID.271.1.10.2026.ZM Rzezawa, dnia 31 sierpnia 2026 r.

Oferenci
Wszyscy zainteresowani postępowaniem o udzielenie zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji o którym mowa w art. 275 pkt.1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych o nr RID.271.1.10.2026 na zadaniu pn: **„Zakup pomp zatapialnych do zanieczyszczonej wody wraz z osprzętem (8 szt.)”** finansowanego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

ODPOWIEDZI I
na zapytania w sprawie SWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły pytania od oferenta o wyjaśnienie zapisu specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu nr RID.271.1.10.2026 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o którym mowa w art. 275 pkt.1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: **„Zakup pomp zatapialnych do zanieczyszczonej wody wraz z osprzętem (8 szt.)”** finansowanego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 284, ust 2 ustawy z dnia z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U. z 2026, poz. 739 ze zm.).

wyjaśniam co następuje :

Treść pytania :

Pytanie 1
W OPZ, w wymaganiach dotyczących wyposażenia rozdzielnic zasilająco-sterujących, Zamawiający wskazuje wymóg „wpięcia do systemu monitoringu”.
Prosimy o podanie producenta, dostawcy , nazwy i wersji istniejącego systemu

monitoringu/SCADA, do którego mają zostać włączone dostarczane w ramach zamówienia przepompownie, oraz wskazanie obecnie stosowanego sposobu i protokołu komunikacji pomiędzy przepompowniami a systemem nadrzędnym.

Odpowiedź 1

Obecnie na terenie gminy Rzezawa znaduje się system monitoringu firmy HYDROPARTNER realizowany poprzez program HYDRONET 7. Zamawiający dopuszcza również system monitoringu firmy WILO Polska który jest obecnie w trakcie wdrażania – system WILO-Nexos. Szczegółowe informacje zawarte są na stronie producenta oraz Monitoring NET 23 firmy "Instalbud-Szepielak"
ul. Ks. Stanisława Kędronia 5 33-111 Koszyce Wielkie, który również jest obecnie na etapie wdrożenia. Wszelkie informacje również można uzyskać na stronie producenta. Sposób komunikacji odbywa się za pomocą moduł telemetrycznego GSM/GPRS gdzie dane są przesyłane do programu wizualizacji w chmurze i można go odtworzyć na dowolnym komputerze czy telefonie.

Pytanie 2

Czy przez wymagane w OPZ „wpięcie do systemu monitoringu" Zamawiający rozumie konfigurację i uruchomienie dostarczanych modułów telemetrycznych oraz zapewnienie transmisji danych do istniejącego systemu, czy zakres zamówienia obejmuje również modyfikację istniejącego systemu SCADA, w szczególności wykonanie lub modyfikację ekranów wizualizacyjnych,dodanie zmiennych/tagów, konfigurację bazy danych, serwera, licencji oraz innych elementów systemu nadrzędnego?
W przypadku gdy modyfikacja istniejącego systemu SCADA leży po stronie Wykonawcy, prosimy o jednoznaczne określenie zakresu tych prac oraz podanie informacji niezbędnych do ich prawidłowej wyceny.

Odpowiedź 2

Wpięcie do systemu monitoringu Zamawiający rozumie jako zapewnienie transmisji danych do istniejącego systemu. Zakres nie obejmuje modyfikacji istniejącego systemu SCADA.

Pytanie 3

OPZ wymaga „komunikacji dwukierunkowej między telefonem komórkowym a sterownikiem (pompownią)" oraz możliwości zmiany 12–15 parametrów pompowni.
Prosimy o doprecyzowanie wymaganego sposobu realizacji komunikacji dwukierunkowej pomiędzy telefonem komórkowym a sterownikiem. Czy Zamawiający wymaga komunikacji SMS, transmisji pakietowej GSM/LTE poprzez aplikację/system monitoringu, czy dopuszcza dowolne rozwiązanie zapewniające wskazaną w OPZ funkcjonalność?

Odpowiedź 3

Zamawiający nie wymaga komunikacji SMS, wymaga jedynie transmisji danych pakietowych GSM/LTE poprzez aplikacje czy tez system monitoringu.

Pytanie 4

OPZ wymaga zastosowania „modułu telemetrycznego z panelem HMI".

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie sterownika/modułu telemetrycznego wyposażonego we własny zintegrowany panel HMI/wyświetlacz operatorski i nie wymaga zastosowania dodatkowego, odrębnego panelu HMI montowanego na drzwiach rozdzielnicy.

Odpowiedź 4

Zamawiający dopuszcza moduł telemetryczny z własnym zintegrowanym panelem HMI.

Z poważaniem
Wójt Gminy Rzezawa

mgr Zbigniew Biernat

Otrzymują:
1 x Wszyscy zainteresowani postępowaniem
1 x a/a
1 x /strona internetowa prowadzonego postępowani