RIR.271.5.2026.MK Lipowa, 23.04.2026r.

Zamawiający:
Gmina Lipowa
ul. Wiejska 44
34-324 Lipowa

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (4)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenie negocjacji pn.: **Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipowa.**

I. Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) udziela wyjaśnień na złożone zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pytania:

1. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie na obiekcie: Urząd Gminy Lipowa -budynek A, dwóch falowników o mocy 15 kW zamiast jednego o mocy 30 kW.

Odpowiedz Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie dwóch falowników o mocy 15 kW zamiast jednego falownika o mocy 30 kW, pod warunkiem zapewnienia ich współpracy równoległej z magazynem energii oraz zagwarantowania zasilania rezerwowego o mocy 30 kW.

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o weryfikację poprawności doboru urządzeń wskazanych w projekcie technicznym dla inwestycji:
   - Urząd Gminy Budynek A, ul. Wiejska 44
   - Urząd Gminy Budynek B; ul. Wiejska 40, 34-324 Lipowa
   - ZSP Słotwina; ul. ks Ferdynanda Sznajdrowicza 11

   Zgodnie z zapisami projektu technicznego minimalne parametry falownika o mocy 30 kW jednoznacznie wskazują na falownik sieciowy producenta Huawei, natomiast w dokumentacji zamówienia wymagane jest zastosowanie falowników hybrydowych. Jednocześnie w projekcie przewidziano magazyny energii. Pragniemy zauważyć, iż falownik sieciowy nie może współpracować z magazynem energii. Magazyny energii mogą pracować wyłącznie z falownikami hybrydowymi. Dodatkowo dla lokalizacji Urząd Gminy Budynek A, ul. Wiejska 44 oraz Urząd Gminy Budynek B, ul. Wiejska 40 Zamawiający wskazał zastosowanie magazynów energii MEK 55.10-HV, które współpracują z falownikami hybrydowymi marki Sofar, jednak ich dobór nie jest możliwy ze względu na wykluczające się wymagania minimalne określone dla falowników w dokumentacji. W przypadku Urzędu Gminy Budynek B, dobrano falownik hybrydowy producenta Huawei, który również nie jest kompatybilny z magazynami

energii MEK 55.10-HV. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o potwierdzenie poprawności zapisów projektu technicznego oraz ewentualne ich skorygowanie.

Odpowiedz Zamawiającego:

Urządzenia ujęte w dokumentacji projektowej mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią wskazania konkretnych rozwiązań do zastosowania w ramach realizacji zadania. Wiążące są minimalne wymagania techniczne określone w OPZ. Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnego doboru urządzeń spełniających te wymagania, ich właściwego dostosowania do warunków realizacji zadania oraz zapewnienia pełnej kompatybilności pomiędzy wszystkimi elementami systemu.

Treść wyjaśnień staje się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zamówienia.

Zatwierdził:

mgr inż. Marcin Zyzak
Z-ca Wójta Gminy Lipowa