Stolno 09.07.2026r.

SASI.271.08.2026.JF
Gmina Stolno
Stolno 112
86-212 Stolno

Pytania i wyjaśnienia nr 5 do treści SWZ

Wykonawcy-wszyscy
Strona internetowa postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia: „ **Budowa Centrum Integracji Międzypokoleniowej w Stolnie**”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający**: **Gmina Stolno, Stolno 112, 86-212 Stolno, pow. chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie**, **przekazuje treść zapytań z dnia 09.07.2026r. dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ),** ***wraz z udzielonymi odpowiedziami***.

Pytanie 1
W projekcie technicznym branży elektrycznej na stronie nr 16 (instalacje niskoprądowe rzut E5) w legendzie wpisano „Instalacja oddymiania” Prosimy o informację, czy w obiekcie jest projektowana taka instalacja ?. Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycje związane z ułożeniem okablowania oraz montażem urządzeń składających się na taką instalację. Prosimy również o naniesienie lokalizacji urządzeń na odpowiednim rzucie.

Odpowiedź Zamawiającego:
W obiekcie nie projektuje się instalacji oddymiania. Jest tylko legenda - omyłkowo umieszczona na rysunku.

Pytanie 2
W odpowiedziach branży elektrycznej z dnia 01.07.2026 na pytanie nr 3 wskazano wykonanie montażu lampy zewnętrznej o nr. L1/2/6. Czy to znaczy, że pozostałe lampy nie są objęte wyceną ?. Jeśli tak, poprosimy o wskazanie trasy, lokalizację słupa na PZT oraz uzupełnienie przedmiaru o pozycje dotyczące długości układania okablowania oraz pozycje związane z postawieniem i wyposażeniem słupa w oprawę oraz niezbędne elementy.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z PT branży elektrycznej na budynku zlokalizowana jest tylko 1szt. oprawy zewnętrznej typu naświetlacz jako uzupełnienie oświetlenia zewnętrznego słupowego, które jest przedmiotem 1 etapu robót tutaj nie ujętych i będącym poza zakresem wyceny i prac. Oprawa zlokalizowana jest na elewacji rys. E1 i zasilana z rozdzielnicy "RG" rys. E9C obwód nr 47 PT branży elektrycznej.

Pytanie 3

W odpowiedziach branży elektrycznej z dnia 01.07.2026 na pytanie nr 13 wskazano wykonanie montażu opraw dekoracyjnych (żyrandole, listwy LED, kinkiety) pokazanych na rzucie E2. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycje montażu tych opraw jak również o sprecyzowanie parametrów technicznych, wizualizację każdej z nich. Pozwoli to na przygotowania precyzyjnej wyceny

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie ze stanowiskiem głównego projektanta oprawy typu (żyrandole, listwy LED, kinkiety) zawarte w opracowaniu wg aranżacji dostarczonej po wykonaniu projektu technicznego nie są i nie będą zawarte w przedmiarze br. elektrycznej. Wycenę tych elementów instalacji wykonać w oparciu o informacje zawarte w aranżacji wnętrz

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 286 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:

w rozdziale XXII. SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: **14.07.2026 r., godz. 9:00**

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: **15.07.2026 r., godz. 9:00**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: **14.07.2026 r., godz. 9:30**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: **15.07.2026 r., godz. 9:30.**

A. Powyższe zmiany powoduję zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 12.08.2026 r.**

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 13.08.2026 r.**

B. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje:
zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2026/BZP 00273313/01 z dnia 2 czerwca 2026

Paweł Pudrzyński – Wójt Gminy Stolno
(-)