

nr obwodu	zasilanie z ZKP	ochronnik	RG-1	RG-2	RG-3	RG-4	RG-5	RG-6	RG-7	RG-8	RG-9	RG-10	RG-11	RG-12	RG-13	RG-14	RG-15	RG-16	RG-17	RG-18	RG-19	RG-20	RG-21	RG-22	RG-23	RG-24	RG-25	RG-26	RG-01	RG-02	RG-03	RG-04	RG-05	RG-06	RG-07	RG-08
nazwa obwodu	zasilanie	przegląc	tablica PV	tablica TB-1	tablica Twz	gniazdo 3-faz.	gniazdo 3-faz.	N/W-centrala wentylacyjna	NW2-centrala wentylacyjna	zestaw pompowo-mieszający N1	ogrzewanie	ogrzewanie	ogrzewanie	ogrzewanie	tablica wyników	ogrzewanie	ogrzewanie	ogrzewanie	ogrzewanie	ogrzewanie	wentylator	gniazdo 230V	gniazdo 230V	Bramo	kotara	kotara	rolety okienne	rolety okienne	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie zewnętrzne	oświetlenie daszków oświetlenie banery
Opis odbiornika	wyłącznik In=200A	klasy A+B	pomieszczenie nr 25	pomieszczenie nr 12	pomieszczenie nr 18	pomieszczenie nr 26	pomieszczenie nr 27	na zewnątrz obiektu	pomieszczenie nr 19	pomieszczenie nr 19	dach wpusty dachowe WG1- WG3	dach wpusty dachowe WG5- WG10	dach wpusty dachowe WG11- WG12	dach wpusty dachowe WF1- WF5	pomieszczenie nr 24	pomieszczenie nr 10	pomieszczenie nr 26, 27	gniazda 230V pomieszczenie nr 19	gniazda 230V pomieszczenie nr 19	gniazda 230V pomieszczenie nr 19	na zewnątrz budynku	pomieszczenie nr 26 praca ciągła	gniazda 230V pomieszczenie nr 24	gniazda 230V pomieszczenie nr 24	Bramo bramy wjazdowej	kotara pomieszczenie nr 24	kotara pomieszczenie nr 24	pomieszczenie nr 24 sterowanie w pomieszczeniu nr 23	pomieszczenie nr 24 sterowanie w pomieszczeniu nr 23	sala sportowa przejściu bieżnie	sala sportowa przejściu bieżnie	sala sportowa przejściu bieżnie	sala fitness przejściu bieżnie	sala fitness przejściu bieżnie	pomieszczenia nr 26,27	stopy parkowe 6 szt	oprawy nastropowe oświetlenie banery (zasilacze LED)
przewód	4 x NKGs3o70mm	Ug14mm	YKY 5x35mm	YDY 5x10mm	YDYp3x2,5mm	YDYp3x4mm	YDYp3x4mm	YDYp3x4mm	YDYp3x2,5mm	YDYp3x2,5mm	YKY3x2,5mm	YKY3x2,5mm	YKY3x2,5mm	YKY3x2,5mm	YDYp3x2,5mm	YDYp3x2,5mm	YDYp3x2,5mm	YDYp3x2,5mm	YDYp3x2,5mm	YDYp3x2,5mm	YDYp3x1,5mm	YDYp3x2,5mm	YDYp3x2,5mm	YKY3x2,5mm	YDYp3x2,5mm	YDYp3x2,5mm	YDYp3x1,5mm	YDYp3x1,5mm	YDYp3x1,5mm	YDYp3x1,5mm	YDYp3x1,5mm	YDYp3x1,5mm	YDYp3x1,5mm	YDYp3x1,5mm	YDYp3x1,5mm+ YKY3x2,5mm
moc [kW]	$\sum$ =33,7kW		0,2kW	10,7kW	1,8kW	2,0kW	2,0kW	5,6kW	0,8kW	0,5kW	0,5kW	0,5kW	0,5kW	0,1kW	0,5kW	0,5kW	0,5kW	0,5kW	0,5kW	0,5kW	0,03kW	0,5kW	0,5kW	0,2kW	0,2kW	0,2kW	0,2kW	0,2kW	1,9kW	1,9kW	1,9kW	0,2kW	0,2kW	0,2kW	0,5kW	0,4kW

Uwagi:
1. Obudowa rozdzielni RG: stalowa , naścienna, malowana proszkowo, IP min, 43, IK min. 07, zamykana na zamek wpuszczany
2. W obuwie tablicy pozostawić zapas miejsca minimum 30% na montaż dodatkowej aparatury.
2. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa: samoczynne wyłączanie zasilania w układzie TN-S

REWIZJA NR 1
październik 2026

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARKADA
mgr inż. ANNA PATRYCJA FLICIŃSKA
ul.MODERNACKA 157/2,
71-342 SZCZECIN
tel./fax (091) 4574362

INWESTOR:
GMINA MIASTO SZCZECIN
PLAC ARMII KRAJOWEJ 1
70-456 SZCZECIN

NAZWA INWESTYCJI:
PRZEBUDOWA
I TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ
Z ZAPLECZEM
TECHNIKUM EKONOMICZNEGO

ADRES INWESTYCJI:
ul. Gen.J.Sowińskiego 70,
70-236 Szczecin
DZ. NR 1/6 ; OBR. 1048

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - IX

TYTUŁ RYSUNKU:
SCHEMAT GŁÓWNY ZASILANIA ROZDZIELNIA RG

PROJEKTANT:
mgr inż. Zbigniew Majchrowski
nr upr. nr 146/Sz/85
specjalność: instalacje elektryczne

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Hubert Majchrowski
nr upr. ZAP/0306/POWE/21
specjalność: instalacje elektryczne

STADIUM:
PROJEKT WYKONAWCZY

SKALA RYSUNKU:
—

NR RYSUNKU:
E-5

DATA OPRACOWANIA:
LIPIEC 2021

WZÓR UMOWY PROJEKTOWEJ
Kopiowanie jakichkolwiek fragmentów projektu bez zgody autora zabronione.
Nie wyrażam zgody na wykorzystanie projektu w całości lub w części do celów komercyjnych.
© Arkada Pracownia Projektowa