Józefów, dnia 17 września 2026r.

Znak sprawy: **IN.271.19.2026.RC**

- do wszystkich Wykonawców –

dotyczy: postępowania pn. ***„Zagospodarowanie turystyczne w Zielonym Sercu Roztocza"***

A. **Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp", Zamawiający: Gmina Józefów, przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytania z dnia 17.09.2026r.

1. Cz. II zamówienia - Roboty ciesielskie. 1. Proszę o doprecyzowanie długości desek na pomoście kładki F, ponieważ w części dokumentacji widnieje długość 220 cm i 160 cm. Która długość desek jest prawidłowa.

ODP. Prawidłowa długość to 220 cm.

B. **Zamawiający informuje, że powyższe zmiany stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.**

C. **Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.**

Z-CA BURMISTRZA

.....

Paweł Wielgan

(podpis kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)