UWAGA!

1. Przewody prowadzić pod tynkiem i przestrzeni międzystropowej płyt g/k.
2. Puszki rozgałęźne montować poza pomieszczeniami wilgotnymi lub zastosować puszki hermetyczne.
3. W przejściach przez stropy i ściany instalacje prowadzić w rurach karbowanych RVkL.
4. Projekt nie obejmuje tablicy automatyki SZR przełączenia agragatu, przewodów sterowniczych klimatyzacji i wentylacji – przewody dostarczane są wraz z tymi urządzeniami. Sterowanie i zasilanie automatyki agregatu jak i wentylacji–klimatyzacji pozostaje bez zmian.
5. W pomieszczeniach wilgotnych zastosować oprawy i osprzęt hermetyczny min.IP44.
6. Wszystkie tablice bezpiecznikowe w komunikacji należy wyposażyć w zamek na klucz.
7. Projekt rozpatrywać łącznie z projektem architektury, wod–kan.,wentylacji i klimatyzacji.
8. Dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych równoważnych o niegorszych parametrach.

YKYżo 5x16- zasil. TB-3

Gniazdo LAN - pod Acces Point - zasilanie PoE

P3 pir4-1 cc *2 ZG1 Biuro 14 Biuro 13 P2 P1 pir3-7 Biuro 12 pir3-8 P6 podgrzewacz x2 pir3-6 Biuro 15 pion zadławić do EI120 TB-2 P5 Biuro 16 Komunikacja ZG3 Mag. Broni WC WC P4 pir3-4 0,4m podgrzewacz 1,5m ośw. wen. Biuro 11a Biuro 11 Out+2xExp pir3-5 pir3-3 pir3-2 P7 pir3-1 kw4 P8 ZEW

YKYżo 5x16- zasil. TB-3

YKYżo 5x10- zasil. TB-2

OBIEKT	BUDYNEK BIUROWY
NAZWA PROJEKTU	Modernizacja biura Nadleśnictwa Bardo Śląskie
RYSUNEK	RZUT 1 PIĘTRA
PROJEKTOWAŁ br. elektryczna	mgr inż. Wojciech Patczyński nr upr. KUP/0069/POOE/10
INWESTOR	Nadleśnictwo Bardo Śląskie ul. Noworudzka 9a, 57–256
LOKALIZACJA	Nadleśnictwo Bardo Śląskie ul. Noworudzka 9a, 57–256
SKALA:	1:50
DATA:	20.08.2025
NR RYSUNKU:	E–02/3

FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA

mat

44-300 Wodzisław Śląski, ul. Św. Jana 16
kom. 511-695-121, 4matbiuro@gmail.com