Krotoszyn, dnia 02.06.2026 r.

Związek Międzygminny EKO SIÓDEMKA
ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn

Nr sprawy : GOA.271.2.2026
Nr ogłoszenia: 2026/BZP 00240272/01

W y k o n a w c y

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy PZP pn. :

„Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie"

Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1320, ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z wnioskami Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ:

Pytanie 1:
Uprzejmie prosimy o przesłanie wymiarów stolarki okiennej oraz drzwiowej, niezbędnych do sporządzenia oferty cenowej.

Odpowiedź:
Wymiary stolarki określa projektant, sporządzający projekt architektoniczno-budowlany zgodny z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 2:
Zwracam się z prośbą o podanie szczegółowego zakresu wyposażenia obiektu. W Programie funkcjonalno-użytkowym widnieje zapis: "ZABUDOWY SZAFKAMI STOJACYMI I WISZĄCYMI (Z WYPOSAŻENIEM OZNACZONYM NA RYSUNKACH) W KUCHNI DLA ZWIERZĄT, GABINETACH ZABIEGOWYCH, POMIESZCZENIACH SOCJALNYCH, SALCE KONFERENCYJNEJ, POMIESZCZENIU KĄPANIA PSÓW I POMIESZCZENIACH PORZĄDKOWYCH" czy należy przyjąć, że wyposażenie meblowe i sprzęty które są zaznaczone na rzucie wchodzą w zakres zadania? Jeśli tak, proszę o udostepnienie specyfikacji tego wyposażenia.

Odpowiedź:
Wyposażenie wymagane od Wykonawcy zamówienia polega na dostarczeniu i wykonaniu tzw. „białego montażu", pozostałe elementy wyposażenia obiektu nie wchodzą w zakres zamówienia; co oznacza że „zabudowy szafkami stojącymi i wiszącymi (z wyposażeniem oznaczonym na rysunkach), w kuchni dla zwierząt, gabinetach zabiegowych, pomieszczeniach socjalnych, sale konferencyjnej, pomieszczeniu kąpania psów i pomieszczeniach porządkowych" nie wchodzą w zakres zamówienia.

Pytanie 3:
Czy oświetlenie wewnętrzne musi być w systemie DALI?

Odpowiedź:
Oświetlenie w systemie DALI nie jest wymagane przepisami.
W związku z powyższym Zamawiający nie wymaga oświetlenia wewnętrznego w systemie DALI.

Pytanie 4:
Czy oświetlenie zewnętrzne musi być w systemie DALI?

Odpowiedź:
Oświetlenie w systemie DALI nie jest wymagane przepisami.
W związku z powyższym Zamawiający nie wymaga oświetlenia zewnętrznego w systemie DALI.

Pytanie 5:
Czy położenie światłowodu jest po stronie dostawcy Internetu? Czy w zakres przyłącza teletechnicznego wchodzi ruraż?

Odpowiedź:
Położenie światłowodu jest po stronie dostawcy Internetu. Należy ułożyć ruraż (rura osłonowa min. fi50) od przodu działki do budynku. W przypadku braku dostawcy Internetu, który oferuje dostęp do technologii kablowej, dostęp będzie zapewniony w technologii radiowej z zewnętrzną anteną umieszczoną na budynku.

Pytanie 6:
Prosimy o doprecyzowanie, jakie wyposażenie wchodzi w zakres dostawy „częściowego wyposażenia obiektu", o którym mowa w PFU oraz dziale III pkt. 1.13 SWZ. Prosimy o dołączeniu wykazu ilościowo-jakościowego.

Odpowiedź:
Wyposażenie wymagane od Wykonawcy zamówienia polega na dostarczeniu i wykonaniu tzw. „białego montażu", pozostałe elementy wyposażenia obiektu nie wchodzą w zakres zamówienia.

Pytanie 7:
Zwracam się o wyjaśnienie czy droga dojazdowa wraz ze zjazdem obejmuje tylko zjazd na działkę 2444 oraz drogę wewnętrzną na tej działce czy także remont drogi gminnej (dz.nr.2441) oraz zjazd z drogi powiatowej?
Czy w związku z brakiem sieci w drodze gminnej, należy przewidzieć projekt sieci wod-kan czy tylko przyłącza na działce, jeżeli należy przewidzieć projekt sieci, to czy inwestor posiada decyzję lokalizacji celu publicznego na te sieci?

Odpowiedź:
- droga dojazdowa przewidywana w ramach niniejszego zamówienia obejmuje tylko zjazd z drogi gminnej na działkę nr 2444 oraz drogę wewnętrzną na tej działce;
- Zamawiający przewiduje wykonanie przyłącza wodociągowego z sieci wodociągowej zlokalizowanej w ul. Mahle. Kanalizacja sanitarna (kolektor sanitarny) znajduje się na terenie działki nr 2444.

Proszę o uwzględnienie powyższych wyjaśnień przy przygotowywaniu oferty.

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA
/ - / Ewa Obal