


rozdzielnic obw. parteru i piętra T1.1 +T2.1 (skrzydło prawe)

IP43; II KL ochr. z drzwicz. metal.

435x384x206 mm
IP43; II KL ochr. z drzwicz. metal.



UWAGA:

1. Ostateczną wielkość zabezpieczeń obwodów dobierać do faktycznych mocy instalowanych urządzeń
2. Równomiernie obciążać fazy
3. Przewidzieć rezerwę modułową min. 20%

Wyłącznik różnic.-prąd.bez członu nadprąd

Układ przewodów: "TN-S" (L1,L2,L3,N,PE)
"Samocz. szybkie wyłączanie zasilania."