ZAKŁAD KOMINIARSKI PIOTR WASZEK

43-440 GOLESZÓW UL. OSIEDLOWA 67

NIP: 548-221-83-19

Ustroń, 2026-06-15

Opinia

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku **użyteczności publicznej** położonym w **43-450 Ustroń** przy ulicy **Daszyńskiego 28** dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: **Miejski Dom Kultury "PRAŻAKÓWKA" .** Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza **Piotr Waszek** w celu: **wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie**

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:
Podczas kontroli przewodów kominowych stwierdziłem, że:
w pomieszczeniu technicznym przyziemia istnieje możliwość montażu kotłów gazowych zamkniętą komorą spalania w układzie kaskadowym.
W tym celu należy:
wentylację pomieszczenia podłączyć do istniejącego wyznaczonego przewodu kominowego, w/w przewód kominowy należy wyprowadzić ponad dach zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowalnego.
kotły gazowe podłączyć do istniejącego wyznaczonego przewodu kominowego, w/w przewód kominowy należy wyprowadzić ponad dach zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, przewód kominowy należy zabezpieczyć wkładem kominowym zgodnie z DTR urządzeń.
Do pomieszczenia wykonać wentylację nawiewną 200cm2.

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 (Dz.U. nr 121 poz. 1138) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii

Data opinii i podpis: .....

Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)

Mistrz Kominiarski
mgr Piotr Waszek
Nr dypl. 2933/03, Nr upr.0002/M
Uprawnienia gaz.dozór i eksploatacja
Nr G-3/D/729/24/825 G-3E/729/24/824
Uprawnienia went.mech.dozór eksploatacja
Nr G-2/D/729/24/823 G-2/E/72924/822

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia Prawidłowości wykonywania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.*
   *Jeśli opinia kominiarska stanowi o prawidłowym wykonaniu zaleceń zapis z punktu 1 nie obowiązuje.