ŚLĄSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w KATOWICACH
40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36
tel. 478 515 000

WPZ.52840.1.183.2026.MK

Katowice, dnia 25 czerwca 2026 roku

POSTANOWIENIE

Na podstawie zapisów art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1691) oraz art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 188), w związku z treścią §2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225), po rozpatrzeniu wniosku sporządzonego przez Pana Adama Somerlika, reprezentującego na podstawie pełnomocnictwa Gminę Ustroń, w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego w budynku Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka", w zakresie pomieszczenia kotłowni gazowej, zlokalizowanego w Ustroniu przy ul. Daszyńskiego 28, stosownie do wniosków przedłożonego opracowania pod tytułem: *„Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego do przebudowy i rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka", znajdującego się przy ul. Daszyńskiego 28, 43-450 Ustroń, na działce nr 5228/3"*, sporządzonego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr. inż. Adama Somerlika oraz rzeczoznawcę budowlanego – mgr. inż. Bronisława Nowaka,

postanawiam

wyrazić zgodę na spełnienie w przedmiotowym budynku wymagań bezpieczeństwa pożarowego, zawartych w cytowanym powyżej rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, dotyczących wymagań dla pomieszczenia przeznaczonego do instalowania kotłów na paliwo gazowe o łącznej mocy cieplnej powyżej 60 kW do 2000 kW w zakresie jego lokalizacji na najniższej (nadziemnej) lub najwyższej kondygnacji budynku, zapewnienia okien w ścianie zewnętrznej tego pomieszczenia o powierzchni nie mniejszej niż 1:15 w stosunku do powierzchni podłogi kotłowni oraz zapewnienia dla wejścia oświetlenia naturalnego *(§176 ust. 1 w związku z PN-B-02431-1)*, w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, wskazany w przedłożonym opracowaniu, w szczególności wskutek zrealizowania następujących zadań wynikających z przyjętej koncepcji bezpieczeństwa:

1) **wydzielenia pożarowego pomieszczenia kotłowni jako odrębnej strefy pożarowej poprzez:**
   a) **istniejące ściany i strop o klasie odporności ogniowej REI 120,**
   b) **drzwi przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI 60, otwierające się na zewnątrz z pomieszczenia kotłowni pod naciskiem, wyposażone w urządzenie samoczynnie je zamykające,**
   c) **zabezpieczenie przepustów instalacyjnych przechodzących przez ściany i strop do klasy odporności ogniowej EI 120,**
   d) **wyposażenie kanałów wentylacyjnych w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej EIS 120;**
2) **wyposażenia pomieszczenia kotłowni w system detekcji gazu, połączony z sygnalizatorem akustycznym, zlokalizowanym na parterze budynku, oraz z zaworem automatycznie odcinającym dopływ gazu w przypadku przekroczenia stężenia wynoszącego 10% dolnej granicy wybuchowości mieszaniny gazu z powietrzem;**
3) **zabezpieczenia przed przenikaniem gazu wszystkich przepustów instalacyjnych przechodzących przez ściany i strop pomieszczenia kotłowni;**
4) **wyposażenia pomieszczenia kotłowni w lampy oświetleniowe o stopniu ochrony IP65 oraz zastosowania dla pozostałego osprzętu elektrycznego stopnia ochrony co najmniej IP44;**
5) **wyposażenia pomieszczenia kotłowni oraz drogi ewakuacyjnej z tego pomieszczenia w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, o średnim natężeniu oświetlenia na podłodze pomieszczenia kotłowni nie mniejszym niż 1 lx, spełniające wymagania norm PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;**
6) **wyposażenia pomieszczenia kotłowni w dodatkową gaśnicę przenośną, zawierającą środek gaśniczy o masie co najmniej 4 kg, przeznaczoną do gaszenia pożarów grup typu ABC;**

7) **poddawania co najmniej raz w roku przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zastosowanych w kotłowni urządzeń i instalacji zabezpieczających, zgodnie z zasadami i w sposób określony w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi opracowanych przez ich producentów, a także w dokumentacji projektowej opracowanej przez ich projektantów;**
8) **zastosowania ochrony instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kotłowni przed skutkami zwarć i przeciążeń, a także przepięć atmosferycznych i łączeniowych;**
9) **wykonania instalacji gazowej w obiekcie jako spawanej, bez szwu, oraz wyniesienia gazomierza na zewnętrzną ścianę budynku;**
10) **przeprowadzania co najmniej raz w roku dla pracowników budynku szkolenia w zakresie postępowania na wypadek powstania pożaru oraz konieczności przeprowadzenia ewakuacji;**
11) **przeprowadzania co najmniej raz w roku praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji ludzi z obiektu.**

Pozostałe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, należy spełnić w sposób bezpośrednio określony w obowiązujących przepisach techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 126 §4 i art. 107 §4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od uzasadnienia postanowienia, w związku z uwzględnieniem w całości żądania strony.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, za moim pośrednictwem, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

z up.
ŚLĄSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
st. bryg. mgr inż. Roman Klecha
Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

Otrzymuje:

1) Adam Somerlik
ul. Długa 72A
43-419 Hażlach *(+1 egzemplarz ekspertyzy)* – ZPO,

Do wiadomości:

1) KP PSP w Cieszynie *(+1 egzemplarz ekspertyzy)* – PO,
2) KW PSP w Katowicach WPZ – a/a *(+1 egzemplarz ekspertyzy)*.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym RODO, informuję, że w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej (40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36, tel.478515180, e-mail: kancelaria@kw.sl.straz.gov.pl).
2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Renata Białas, tel. 478515180, e-mail: iod@kw.sl.straz.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO w celu rozpoznawania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń.
4. Odbiorcami danych mogą być organy do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, nie krócej niż w czasie wskazanym w przepisach o archiwizacji.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
    a) żądania dostępu do treści swoich danych osobowych ich sprostowania, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
    b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 243-05-69, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.