WODOCIĄGI
ZIEMI CIESZYŃSKIEJ
SPÓŁKA Z O.O. W USTRONIU

Członek Organizacji
Izba Gospodarcza
WODOCIĄGI POLSKIE

ZNAK: 003/TS2.ZUD/2026/TT-1

Ustroń, dnia 21.07.2026

Do:
Gmina Miasta Ustroń
ul. Rynek 1 , 43-450 Ustroń

Dot. Uzgodnienia lokalizacji wewnętrzna instalacja gazu w Ustroniu ul. Daszyńskiego do działki nr 5228/3 w stosunku do lokalizacji istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu uzgadnia powyższe opracowanie pod względem skrzyżowania i zbliżenia z siecią kanalizacji sanitarnej na następujących warunkach:

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać wykopy kontrolne w celu lokalizacji i wytrasowania sieci kanalizacji sanitarnej.
2. Prace w pobliżu sieci kanalizacji sanitarnej prowadzić ręcznie i pod płatnym nadzorem pracownika WZC Sp. z o.o. Rejon Sieci w Ustroniu, tel.: 33 854 26 10.
3. W przypadku uszkodzenia sieci kanalizacji sanitarnej WZC Sp. z o.o. obciąży Inwestora kosztami awarii i poniesionymi stratami eksploatacyjnymi.
4. Skrzyżowania i zbliżenia przedmiotowej inwestycji z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
5. Należy zachować pas ochronny poziomy 1,0 m oraz pas ochronny pionowy 0,2 m pomiędzy skrajnią przewodu kanalizacji sanitarnej (w tym studniom kanalizacji sanitarnej) a projektowanym przyłączem gazu. W przypadku skrzyżowań pionowych zaleca się aby przyłącze gazowe było projektowane powyżej kanalizacji sanitarnej.

KIEROWNIK
Działu Technicznego
mgr inż. Piotr Kasprzyca

Uzgodnienie ważne 1 rok.

Załącznik: 1x plan sytuacyjny
1x załącznik nr 1
Otrzymują: Adresat
DT - a/a
Prowadzący sprawę:
CHABROWSKI Marek, Tel.: 33 854 35 70, wew.: 938, e-mail: wzc@wzc.com.pl